

Интегрированная система безопасности  
"Стрелец-Интеграл"  
**Блок управления**  
**БУ32-И исп. В**

Паспорт  
СПНК.425564.007-В ПС  
Ред. 2.0

## **1 Общие сведения и основные технические характеристики**

1.1 Блок управления БУ32-И исп. В (далее - БУ) предназначен для индикации состояния и управления разделами, группами разделов и группами входов интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" (ИСБ).

1.2 Для обмена данными используется сетевой интерфейс ИСБ S2.

1.3 БУ имеет 32 трехцветных (красного, зелёного и желтого цвета) светодиодных индикатора и 32 кнопки, позволяющих отображать состояние и управлять 32-мя адресами, разделами, группами разделов или группами выходов ИСБ. Также БУ имеет 8 одноцветных светодиодных индикаторов, отображающих обобщённое состояние разделов/групп разделов ИСБ и звуковой сигнализатор.

1.4 БУ имеет кнопку "Звук", предназначенную для отключения звуковой сигнализации.

1.5 БУ получает питание от внешнего источника постоянного тока напряжением от 9 до 28 В. Ток потребления БУ при напряжении 12 В – не более 170 мА, при напряжении 24 В – не более 95 мА.

1.6 БУ сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – по ГОСТ 12997-84 с ускорением до 150 м/с<sup>2</sup>;

- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С;

- относительная влажность – до 93 % при 40 °С;

1.7 БУ в упаковке является прочным к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании и выдерживает:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с<sup>2</sup> при частоте ударов от 80 до 120 в минуту в течение 2 ч или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительную влажность воздуха 95 % при температуре 40 °С.

1.8 Средний срок службы БУ – не менее 10 лет.

1.9 Габаритные размеры БУ – 355×145×40 мм.

1.10 Масса БУ – не более 0,75 кг.

## 2 Комплектность

2.1 Комплектность БУ соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СПНК.425564.007-В	Блок управления БУ32-И	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Шуруп универсальный 3×30	4 шт.
	Дюбель пластмассовый 6×30	4 шт.
	Перемычка (шаг 2,54 мм)	1 шт.
	Дополнительные панели адресных индикаторов	4 шт.
СПНК 425912.006	Комплект “Стрелец-Медицинский”	*
СПНК 425912.007	Комплект “Стрелец-Газовый”	*
СПНК.425564.007-В ПС	Паспорт	1 экз.
СПНК.425564.007-В РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.
* - по заказу потребителя		

## 3 Свидетельство о приёмке

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

#### **4 Гарантии изготовителя**

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БУ требованиям технических условий ТУ 4372-142-23072522-2011 и ТУ 4372-106-23072522-2008 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации БУ – 10 лет со дня отгрузки потребителю при условии обслуживания сервис-центром, аккредитованным предприятием-изготовителем.

4.3 БУ, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя.

4.4 В случае устранения неисправности БУ (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого БУ не использовался по причине неисправности.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: [mail@argus-spectr.ru](mailto:mail@argus-spectr.ru)

[www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru)

20.04.15