

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бокс АКБ МЕТА17901 предназначен для размещения и установки аккумуляторов в составе пожарного прибора управления оповещением.

По защищенности от воздействия окружающей среды бокс соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP43 по ГОСТ 14254.

Бокс предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации влаги при:

- изменениях температуры воздуха от +5 до +40°C;
- относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре +40°C и более

низких температурах без конденсации влаги;

Конструкция бокса не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

Бокс АКБ МЕТА17901 сертифицирован в составе прибора управления речевым оповещением органом по сертификации ООО "ПОЖ-АУДИТ" г. Москва, аттестат рег. № ТРПБ. RU. ПБ34, на соответствие требованиям технического регламента пожарной безопасности (федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) статья 84, и ГОСТ Р 53325-2009 и имеет сертификат соответствия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бокс обеспечивает установку двух аккумуляторов напряжением 12 вольт энергоёмкостью до 40Ач.
- Подключение аккумуляторов к ППУ производится через клеммы.
- Габаритные размеры Бокса АКБ, не более 482x190x235 мм
- Масса Бокса АКБ, не более 3+(АКБ) кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Бокс АКБ МЕТА17901 - 1 шт.
- Этикетка ФКЕС 426491.401 ЭТ - 1 шт.
- Перемычка с клеммами и предохранителем 20А, длиной 0,25 метра, -1 шт.
- Кабель двухпроводной с ножевыми клеммами, длиной 2 метра, сечением 2,5мм² -1 шт.
- Упаковка -1 комплект

4. УСТАНОВКА

Перед установкой крышка снимается. Бокс закрепляется на стене через четыре отверстия на задней стенке. Через сальниковые втулки пропускается кабель. Устанавливаются и последовательно подключаются аккумуляторы. Перемычка соединяет аккумуляторы. Крышка закрывается.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Боксы в упакованном виде должны храниться в транспортной упаковке в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей с учётом требований ГОСТ 15150. Аккумуляторы хранятся отдельно.

Транспортирование упакованных боксов должно производиться в условиях 2 по ГОСТ 15150 в крытых вагонах (либо другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного воздействия осадков), а также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния. Транспортирование аккумуляторов производится отдельно.

При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т. п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества бокса АКБ МЕТА17901 техническим характеристикам и требованиям технических условий ФКЕС 426491.397 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации бокса АКБ МЕТА17901 – 2 года со дня продажи.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров АУ из-за повреждений, вызванных потребителем или другими лицами после доставки бокса, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями. Боксы, у которых в пределах гарантийного срока будет выявлено несоответствие техническим характеристикам, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием – изготовителем при наличии гарантийного талона.

Если устранение неисправности производилось более 10 дней, гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течении которого бокс находился в ремонте.

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, дом 68, корпус 3, литера «Г». Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44. meta@meta-spb.com; www.meta-spb.com.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бокс АКБ МЕТА17901 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

штамп ОТК

« ____ » _____ 20 ____ года

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, дом 68, корпус 3, литера «Г»
Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44, 320-68-95
www.meta-spb.com
meta@meta-spb.com

Бокс АКБ МЕТА17901

ФКЕС 426491.401ЭТ

Этикетка

Ред. 171120-А5



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бокс АКБ МЕТА17901 предназначен для размещения и установки аккумуляторов в составе пожарного прибора управления оповещением.

По защищенности от воздействия окружающей среды бокс соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP43 по ГОСТ 14254.

Бокс предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации влаги при:

- изменениях температуры воздуха от +5 до +40°C;

- относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре +40°C и более низких температурах без конденсации влаги;

Конструкция бокса не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

Бокс АКБ МЕТА17901 сертифицирован в составе прибора управления речевым оповещением органом по сертификации ООО "ПОЖ-АУДИТ" г. Москва, аттестат рег. № ТРПБ. RU. ПБ34, на соответствие требованиям технического регламента пожарной безопасности (федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) статья 84, и ГОСТ Р 53325-2009 и имеет сертификат соответствия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бокс обеспечивает установку двух аккумуляторов напряжением 12 вольт энергоёмкостью до 40Ач.
- Подключение аккумуляторов к ППУ производится через клеммы.
- Габаритные размеры Бокса АКБ, не более 482x190x235 мм
- Масса Бокса АКБ, не более 3+(АКБ) кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Бокс АКБ МЕТА17901 - 1 шт.
- Этикетка ФКЕС 426491.401 ЭТ - 1 шт.
- Переключатель с клеммами и предохранителем 20А, длиной 0,25 метра, -1 шт.
- Кабель двухпроводной с ножевыми клеммами, длиной 2 метра, сечением 2,5мм² -1 шт.
- Упаковка -1 комплект

4. УСТАНОВКА

Перед установкой крышка снимается. Бокс закрепляется на стене через четыре отверстия на задней стенке. Через сальниковые втулки пропускается кабель. Устанавливаются и последовательно подключаются аккумуляторы. Переключатель соединяет аккумуляторы. Крышка закрывается.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Боксы в упакованном виде должны храниться в транспортной упаковке в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей с учётом требований ГОСТ 15150. Аккумуляторы хранятся отдельно.

Транспортирование упакованных боксов должно производиться в условиях 2 по ГОСТ 15150 в крытых вагонах (либо другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного воздействия осадков), а также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния. Транспортирование аккумуляторов производится отдельно.

При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т. п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества бокса АКБ МЕТА17901 техническим характеристикам и требованиям технических условий ФКЕС 426491.397 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации бокса АКБ МЕТА17901 – 2 года со дня продажи.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров АУ из-за повреждений, вызванных потребителем или другими лицами после доставки бокса, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями. Боксы, у которых в пределах гарантийного срока будет выявлено несоответствие техническим характеристикам, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием – изготовителем при наличии гарантийного талона.

Если устранение неисправности производилось более 10 дней, гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течении которого бокс находился в ремонте.

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, дом 68, корпус 3, литера «Г». Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44. meta@meta-spb.com; www.meta-spb.com.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бокс АКБ МЕТА17901 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

штамп ОТК

« ____ » _____ 20 ____ года

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, дом 68, корпус 3, литера «Г»
Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44, 320-68-95
www.meta-spb.com
meta@meta-spb.com