

**Кабельные вводы
VGM16-MS54ZE BS6.5-12.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Серия латунных кабельных вводов состоит из наружной центральной поддержки кабеля с зажимными губками и устройства защиты от изгиба с трубчатой контргайкой. Кабельный ввод используется для подключения нестационарно проложенных кабелей и проводов, что встречается, например, на строительных площадках и в концертных залах.

Общие данные заказа

Тип	VGM16-MS54ZE BS6.5-12.5
Номер для заказа	100520000
Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод, М 16, 5, OD min. 6.50 - OD max. 12.50 mm, Латунь никелированная
GTIN (EAN)	4032248704569
Норма упаковки (VPE)	50 штук

**Кабельные вводы
VGM16-MS4ZE BS6.5-12.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	34 mm	Масса нетто	35,92 g
-------	-------	-------------	---------

Общие данные

Диапазон размеров зажимаемых проводников, кабельный зажим, макс.	12 mm	Диапазон размеров зажимаемых проводников, кабельный зажим, мин.	8 mm
Длина резьбы	5 mm	Кабельный ввод	Метрический
Материал	Латунь никелированная	Момент затяжки заглушки, макс.	6,7 Nm
Момент затяжки макс., мин	6,7 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	10 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	10 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	12,5 mm
Наружный диаметр кабеля, мин.	6,5 mm	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1	7,5 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2	10 mm	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3	12,5 mm
Размер под ключ 1	20 mm	Размер под ключ 2	26 mm
Резьба (наружная)	M 16	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Уплотнение	Perbunan
Уплотненная вставка	NBR	Шаг резьбы	1,5 mm

Классификация

ETIM 4.0	EC000441	ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441	ETIM30	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32

Свидетельства об испытаниях

Сертификат № (ГОСТ)	POCCDE.ME25.B00040
---------------------	--------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------