

PAC
PAC-QTUM-SD25-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм²;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу.

Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

Общие данные заказа

Доступно до	2014-05-20
Тип	PAC-QTUM-SD25-V0-1M5
Номер для заказа	7789125015
Исполнение	Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	8430243961820
Норма упаковки (VPE)	1 штук

PAC
PAC-QTUM-SD25-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	518 g
-------------	-------

Температуры

Рабочая температура	-10...50°C	Температура хранения	-10...60 °C
---------------------	------------	----------------------	-------------

Общие данные

Интерфейс ПЛК	SCHNEIDER 140XTS00200 40P	Интерфейс соединения	SUB-D FEMALE 25P
Количество полюсов, мин.	25 полюсов	Наружный диаметр [текст]	10,15 ± 1 мм
Кабель	Кабель LiYCY	Длина кабеля	1,5 m
Материал	PBX	Сечение провода	0,25 mm ²

Электрические данные

Номинальное напряжение [текст]	≤ 60 В DC ≤ 25 В AC	Допустимый ток на путь, макс.	1 А
Общий ток, макс.	3 А	Сопротивление	≤ 80 мОм/м
Высоковольтное испытание	1 кВ/1 с		

Классификация

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-14-11-52	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------