

**PAC
C300-36B-324B-2S-M14-01****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller.

Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.

Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

Общие данные заказа

Доступно до	2014-05-20
Тип	C300-36B-324B-2S-M14-01
Номер для заказа	7789890010
Исполнение	Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.50 mm ²
GTIN (EAN)	4032248139170
Норма упаковки (VPE)	1 штук

РАС
C300-36В-324В-2S-M14-01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	423 g
-------------	-------

Температуры

Рабочая температура	-10...50°C	Температура хранения	-10...60 °C
---------------------	------------	----------------------	-------------

Общие данные

Интерфейс ПЛК	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	Интерфейс соединения	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Количество полюсов, мин.	36 полюсов	Наружный диаметр [текст]	9,7 ± 1 mm
Кабель	Кабель LiYCY	Длина кабеля	1 m
Материал	ПВХ	Сечение провода	0,5 mm ²

Электрические данные

Номинальное напряжение [текст]	≤ 250 В DC ≤ 250 В AC	Допустимый ток на путь, макс.	1 А
Общий ток, макс.	7 А	Сопротивление	≤ 39 mΩ/m
Высоковольтное испытание	1 кВ/1 с		

Классификация

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Последние 3 цифры кода кабелей обозначают длину. Например, если код заканчивается на 100, длина кабеля составляет 10 м.
Текст указания - технические данные	Сопротивление в зависимости от сечения кабеля. См. на www.weidmueller.com