



SiPass integrated

Управление
доступом

ATI5100

Пульт управления охраной

- Разработан для управления областями с нарушениями в системе SiPass integrated
- Подсветка клавиатуры для удобной работы в любое время суток
- ЖК-экран для отображения описаний, сообщений и подсказок
- Светодиоды для информирования пользователей о текущем состоянии системы
- Красивый корпус, вписывающийся в современную офисную обстановку

Система ATI5100 представляет собой портативный терминал для использования с системой SiPass integrated. Она обеспечивает локальный интерфейс для взаимодействия усовершенствованного центрального контроллера (АСС или АСС-Lite) и уполномоченных владельцев карт, позволяя им выполнять такие задачи, как включение, частичное включение и выключение областей аварийной сигнализации. В случае подключения к считывателю карт систему также можно использовать в качестве клавиатуры для ввода PIN-кода.

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» компании
Siemens

Технические данные

AT15100	
Контакт сигнализации о взломе	Встроен в корпус
Дисплей	ЖК: 128 x 64 точки 4 строки по 16 символов
Рабочее напряжение	9–30 В пост. тока
Потребление тока	35–82 мА при 12 В
Рабочая температура	От 0 до 50 °С
Относительная влажность	93 % (без конденсации)
Зуммер	Встроенный Уровень громкости: различные настройки громкости сигнализации и нажатия клавиш
Корпус	Поликарбонат
Класс IP-защиты	IP 30
Цвет	RAL 9003
Масса	0,38 кг
Размеры (Ш x В x Г), мм	112 x 185 x 28

Обратите внимание на то, что система AT15100 не предназначена для использования с системами охранной сигнализации серии Intrunet SI400 (ранее Sintony).

Информация для заказа

Тип	Номер изделия	Описание	Масса
AT15100	S24246-F2605-A1	Пульт управления охраной	0,38 кг

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий»
компании Siemens
Решения для обеспечения безопасности и противопожарной
защиты
D-76181 Karlsruhe

www.buildingtechnologies.siemens.com

© Siemens Switzerland Ltd, 2009
Технические характеристики и сведения о наличии могут быть
изменены без предварительного уведомления.

Идентификат
ор документа **A6V10248365**
Редакция от 30.07.2009