

Исх. 358/11 от 15.11.2018 г.

По запросу

Информационное письмо.

Настоящим сообщаем, что с 01.06.2015 года сменилось обозначение для заказа кабельных вводов производства ООО «НПО Спектрон»:

Обозначения, действовавшие до 01.06.2015 года:

Обозначение	Расшифровка
K0	Вводные устройства отсутствуют
K1	2 штуцера для трубной разводки с резьбой G 1/2
K2	2 кабельных ввода для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом D=10 мм
K3	1 штуцер для трубной разводки с резьбой G 1/2 с заглушкой
K4	1 кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом D=10 мм с заглушкой
K5	2 штуцера для трубной разводки с резьбой G 3/4
K6	1 штуцер для трубной разводки с резьбой G 3/4 с заглушкой
K7	2 кабельных ввода для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=15 мм
K8	1 кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=15 мм с заглушкой

Обозначения, действующие с 01.06.2015 года:

Обозначение	Расшифровка
ШТ 1/2	Штуцер для трубной разводки с резьбой G 1/2
KB12	Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом D=10 мм
ЗГ	Оконечная заглушка M20x1,5
ШТ3/4	Штуцер для трубной разводки с резьбой G 3/4
KB15	Кабельных ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=15 мм

Данные кабельные вводы прошли сертификацию в составе изделий во взрывонепроницаемой оболочке производства ООО «НПО Спектрон»:

- ИПП: Спектрон-401-Exd-Н/М, Спектрон-401-Exd-Н/М.01;
- ИПП: Спектрон-601-Exd-Н/М, Спектрон-601-Exd-Н/М-HART/Modbus;
- ИПТ: Спектрон-101-Р, Спектрон-101-Т-Р, Спектрон-101-Т-Р Н;
- ИПР: Спектрон-535-Exd-Н/М; Спектрон-512-Exd-Н/М-ИПР-А/В;
- УДП: Спектрон-535-Exd-Н/М-УДП-01/02/03, Спектрон-512-Exd-Н/М-УДП-01/02/03
- Термокожух: ТКВ-400-Н/М, ТКВ-400-Н/М-ИКВ; ТКВ-300-Н/М/А, ТКВ-200-А,
- Коробка коммутационная: ККВ-А-П/У/Т/К, ККВ-Н-П/У/Т/К;
- Видеокамера: Релион-А-50; Релион-Н-50; Релион-А-100; Релион-Н-100.
- Оповещатель: ГВР-Exd-10/20/30/50-Прометей, РЗОР- Exd-10/20/30/50-Прометей, ТСВ-Exd-Н/А-Прометей, ТСЗВ-Exd-Н/А-Прометей; ОС/ОЗ/ОСЗ-Exd-Н/А-Прометей.

Руководитель технической поддержки



Андарьянов Р.М.