

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB56.H00934

Срок действия с 04.12.2019

по 03.12.2022

№ 0431212

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11HB56

Орган по сертификации продукции ООО "Орион". Адрес: 600033, РОССИЯ, Владимирская обл, г Владимир, ул Сущевская, дом 37, помещение № 4. Телефон +7 4922494301, адрес электронной почты info@orion-sert.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Самонесущий изолированный провод для воздушных линий электропередачи, одножильный, с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава сечением от 35 мм<sup>2</sup> до 240 мм<sup>2</sup>, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, на напряжение до 35 кВ марок: PAS AAA, PAS AAA-WR. Изготовленный по ТУ 3555-003-58727764-2009. Серийный выпуск.

код ОК

27.32.14.120

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31946-2012, п.п. 4.3; 5.2.1.1; 5.2.1.5; 5.2.1.6; 5.2.1.8; 5.2.2.1-5.2.2.3; 5.2.2.5; 5.2.2.6; 5.2.3.1; 5.2.3.3; 5.2.4.1; 5.2.4.2; 5.2.5.1 табл. 6 (п.п. 1-6); 5.2.7.1; 5.2.7.3.

код ТН ВЭД

8544 60 900 9

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Угличкабель» (ООО «Угличкабель»). ОГРН: 1027710003529. Адрес: 152616, РОССИЯ, Россия, Ярославская область, Угличский район, г. Углич, Камышевское шоссе, д. 10.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Импэкс Электро» (ООО «Импэкс Электро»). ОГРН: 1087746734855. Адрес: 101100, РОССИЯ, 101100, Россия, г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5а, телефон/факс: +7 (499) 110-73-00, адрес электронной почты: info@imprx.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/А-04/12/19 от 04.12.2019 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАНТАЛ" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РС 001439 до 11.09.2021 г. на систему менеджмента качества применительно к производству и поставке кабельной продукции, выданный ООО ССУ «Б.К.У.С.» аттестат аккредитации в ФСА RA.RU.13ИК54

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

*Зонин*  
подпись

Е.Г. Зонин

инициалы, фамилия

Эксперт

*Аникина*  
подпись

Р.С. Аникина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации