

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ26.B.00135/22

Серия RU № 0705612

Лист 1

Свободной формы

Условия хранения, срок хранения и срок службы кабелей

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках (группа хранения ОЖ3 по ГОСТ 15150-69). Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более 2 лет, под навесом – не более 5 лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы кабелей – 30 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



для сертификатов Рыбалко Ольга Эдуардовна

М.П. Солдатенко Татьяна Михайловна

(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НБ26.В:00135/22

Серия RU № 0273764

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", адрес юридического лица: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44, регистрационный номер RA:RU.11НБ26 от 21.03.2016, телефон: 83822700900 доп. 13010, адрес электронной почты: rybalko_o@niki.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Сибкабель", адрес юридического лица: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46, ОГРН: 1027000860072, телефон: 83822700700, адрес электронной почты: office@sibkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Сибкабель", адрес юридического лица: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые на номинальное переменное напряжение 660 В, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с резиновой изоляцией, марок: АВРГ, ВРГ, АВРБГ, ВРБГ - с поливинилхлоридной оболочкой; АНРГ, НРГ - с резиновой маслостойкой оболочкой, не распространяющей горение, изготовлены в соответствии с ГОСТ 433-73 "Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов № 217-2022, № 218-2022, № 219-2022 от 30.09.2022 Испытательного центра кабельных, электроустановочных изделий и электроизоляционных материалов Акционерного общества "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством", регистрационный номер RA:RU.22МЕ94; акта о результатах анализа состояния производства № 362 от 21.10.2022. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 433-73 "Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия" разделы 1, 2, 5 и 6; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения, срок хранения и срок службы кабелей (смотри приложение - номер бланка 0705612).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

10.11.2022

ПО

09.11.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рыбалко Ольга Эдуардовна
(Ф.И.О.)

Солдатенко Татьяна Михайловна
(Ф.И.О.)