

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C01037

Срок действия с 09.08.2021 по 08.08.2024

№ 1301299

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Муфты соединительные и концевые внутренней установки на напряжение переменного тока до 1кВ включительно, не распространяющие горение, в том числе огнестойкие, предназначенные для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией. Выпускается ТУ 3599-012-04001953-2004 «Муфты соединительные и концевые внутренней установки на напряжение до 1кВ, не распространяющие горение. Комплект деталей и монтажных материалов» Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
27.33.13.130

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31996-2012 п.п. 5.2.2.5, 5.2.2.6, 6.3.1; ГОСТ 13781.0-86 п.п. 1.3, 2.19, 7.2;
ТУ 3599-012-04001953-2004 п.п.1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.7, 1.8, 2.2.1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий"

(АО «ПЗЭМИ»)

Юридический адрес: 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Правды, 31

ИНН: 5036003332

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО «ПЗЭМИ»)

Юридический адрес: 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Правды, 31

Телефон: 8 (499) 4005082. E-mail: info@pzemi.ru

ИНН: 5036003332

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 58-21/08 от 06.08.2021 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Докучаев
Подпись
Зубков
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия