



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01.002 02513

Серия ВУ № 0051925

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; тел.: (+375 17) 269-68-39; адрес электронной почты (e-mail): belgiss@mail.belpak.by; аттестат аккредитации: BY/112 002.03 от 03.06.1993

ЗАЯВИТЕЛЬ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЦМО" (ИООО "ЦМО"); сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 800008148; место нахождения: Республика Беларусь, 223051, Минская обл., Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, д. 67А; тел.: (+375 17) 508 12 62; адрес электронной почты (e-mail): info@cmo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЦМО" (ИООО "ЦМО") место нахождения: Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, д. 67А

ПРОДУКЦИЯ

Шкафы укомплектованные серии ШТВ согласно приложению 1 (бланк № ВУ 0044058), ТУ ВУ 800008148.013-2016 "Шкафы укомплектованные", серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 27229 ЭБ от 24.07.2017, 27228 ЭМС от 20.07.2017, 26754 ЭБ от 20.09.2016, 26742 ЭМС, 26743 ЭМС от 07.09.2016; Испытательный центр БелГИСС, аттестат аккредитации ВУ/112 02.1.0.0085; акта анализа состояния производства от 05.07.2017; схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененные стандарты указаны в приложении 2 (бланк ВУ № 0044059). Средний срок службы шкафов - 5 лет. Хранение изделия в упаковке изготовителя в помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 градусов Цельсия до плюс 50 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха до 97 процентов при температуре плюс 25 градусов Цельсия.

Выдан взамен сертификата соответствия № ТС ВУ/112 02.01.002 02222

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.08.2017 ПО 07.08.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Handwritten signature of Irina Ivanovna Osmola

подпись

Осмола Ирина Ивановна

инициалы, фамилия

Handwritten signature of Inessa Vladimirovna Kovaleva

подпись

Ковалева Инесса Владимировна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.01. 002 02513

Серия ВУ № 0044058

Наименование и обозначение продукции
Шкафы укомплектованные серии ШТВ:
ШТВ-XX-А.В.С-XXXX-Тк,
Где XX - цифра или буква(-ы), означающая(-ие) модификацию шкафа (1 - шкаф укомплектованный напольный с одним отсеком; 2 - шкаф укомплектованный напольный с двумя отсеками; Н - шкаф укомплектованный навесной металлический; НП - шкаф укомплектованный навесной полиэстеровый);
А - цифра(-ы), означающая(-ие) высоту (за обозначение исполнения по высоте принимается количество устанавливаемых IU панелей по ГОСТ 28601.1 (U - вертикальное приращение, равное 44,45 мм));
В - цифра(-ы), означающая(-ие) ширину шкафа (6 - 600 мм, 7 - 700 мм; 10 - 1000 мм);
С - цифра, означающая глубину шкафа (3 - 300 мм, 5 - 500 мм, 6 - 600 мм; 9 - 900 мм);
XXXX - комбинация цифр и букв, означающая тип дверей и обшивки (1 - дверь со стеклом; 3 - дверь сплошная; 4 - дверь с перфорацией; 8 - дверь двухстворчатая; А - обшивка сплошная; В - обшивка с перфорацией; К - дверь со встроенным кондиционером);
к - цифра или буква, обозначающая исполнение шкафа (1 - полный комплект (нагрев, вентиляция, фильтр); 2 - комплект без вентилятора и фильтра; 3 - комплект без нагревателя, термостата и гигростата; К - комплект с кондиционером)



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

И.И. Осмола
подпись

Осмола Ирина Ивановна

инициалы, фамилия

**Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))**

И.И. Ковалева
подпись

Ковалева Инесса Владимировна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС ВУ/112 02.01. 002 02513

Серия ВУ № 0044059

Обозначение и наименование примененных стандартов (документов)

ГОСТ IEC 61439-1-2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования»;
ГОСТ IEC 61439-2-2015 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией»;
ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

Осмола Ирина Ивановна

инициалы, фамилия

подпись

Ковалева Инесса Владимировна

инициалы, фамилия