

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-DE.AIO64.B.01072

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018924

Общество с ограниченной ответственностью «ОБО Беттерманн». ОГРН: 1037722037210. Юридический адрес: 117246, Россия, г. Москва, Научный проезд, д.19. Фактический адрес: 117246, Россия, г. Москва, Научный проезд, д.19. Телефон: (495) 510-22-37. Факс: (495) 510-22-37. Адрес электронной почты: obo.office@obo.com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ОВО BETTERMANN GmbH & Co.KG». Юридический адрес: Postfach 1120, D-58694 Menden Huingser Ring 52, D-58710 Menden, Germany, Германия. Фактический адрес: Postfach 1120, D-58694 Menden Huingser Ring 52, D-58710 Menden, Germany, Германия. Телефон: +49(02373)890. Факс: +49(02373)89-238. Адрес электронной почты: info@obo.de.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щелкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнестойкие кабельные проходки серии PYROPLUG, с использованием огнестойких пеноблоков типа FBA, огнестойкой шпатлевки типа FBA-SP, и двухкомпонентной огнестойкой пены тип FBS-S (монтаж в соответствии с технологией «ОВО BETTERMANN GmbH & Co.KG»). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 392113

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Предел огнестойкости EIТ 90 при толщине проходки не менее 100 мм по ГОСТ Р 53310-2009.
Предел огнестойкости EIТ 150 при толщине проходки не менее 200 мм по ГОСТ Р 53310-2009.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний №2/К1891-ФЗ от 29.08.2017г, 2/К1892-ФЗ от 29.08.2017г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12 от 21.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.
2. Акт о результатах анализа состояния производства №7893/АО от 11.04.2017г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.09.2017 по 31.08.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

Е.О. Варлаков

инициалы, фамилия