

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.АЮ64.В.01186

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019840

Общество с ограниченной ответственностью «ОБО Беттерманн». ОГРН: 1037722037210. Юридический адрес: 117246, Россия, г. Москва, Научный проезд, д.19. Фактический адрес: 117246, Россия, г. Москва, Научный проезд, д.19. Телефон: (495) 510-22-37. Факс: (495) 510-22-37. Адрес электронной почты: obo.office@obo.com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ОВО BETTERMANN Produktion Deutschland GmbH & Co.KG».Юридический адрес: Postfach 1120, D-58694 Menden Huingser Ring 52, D-58710 Menden, Германия. Фактический адрес: Postfach 1120, D-58694 Menden Huingser Ring 52, D-58710 Menden, Германия. Телефон: +49(02373)890. Факс: +49(02373)89-238. Адрес электронной почты: obo.office@obo.com.ru.de.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Универсальная герметичная кабельная проходка PYROLIQ толщиной не менее 230 мм для стен и 205 мм для перекрытий в составе: огнестойкий герметизирующий состав VMS-TE, VMS-VA, VMS-VW, VMS-VL, модуль для опалубки VMS-QMK, VMS-QMG, огнестойкая жидкая пропитка VMS-IF, огнестойкая лента VMS-RS (монтаж в соответствии с технологией «ОВО BETTERMANN»). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3816000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Предел огнестойкости ИЕТ 60 по ГОСТ Р 53310-2009.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний №2/К2235-ФЗ от 26.01.2018г. Испытательный центр «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства №7924/АО от 12.09.2017 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.01.2018 по 28.01.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

ИННОВАЦИИ, ФИНАНСЫ

Е.О. Варлаков

ИННОВАЦИИ, ФИНАНСЫ