

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.КБ03.В.00092

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0017693

Общество с ограниченной ответственностью «Форносовское научно-производственное предприятие «Гефест» (ООО «ФНПП «Гефест»)
Адрес: 187022, Ленинградская область, Тосненский р-н, п.г.т. Форносово, ул. Промышленная, д. 1-Г
ОГРН: 1034701900397. Телефон/факс: 8 (812) 600-69-11. E-mail: office@gefest-spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Форносовское научно-производственное предприятие «Гефест» (ООО «ФНПП «Гефест»)
Адрес: 187022, Ленинградская область, Тосненский р-н, п.г.т. Форносово, ул. Промышленная, д. 1-Г
ОГРН: 1034701900397. Телефон/факс: 8 (812) 600-69-11. E-mail: office@gefest-spb.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. ХХII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Состав огнезащитный «ГЕФЕСТ «ОСК-1» для кабелей, код ОК 005 (ОКП): ОКПД2 20.30.11.120
изготавливаемый по ТУ 20.30.11-017-70631050-2017.
Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ). ГОСТ Р 53311-2009 «Покрyтия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности». См. приложение 0014883.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 17-04-25/ИТР от 25.04.2017 г., № 17-04-25/2ТР от 25.04.2017 г., № 17-04-25/3ТР от 25.04.2017 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ37 от 24.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.11-017-70631050-2017
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № PCK.RU.0001.P390302 от 15.03.2017 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ ТЕСТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.05.2017

по 15.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.Н. Корольченко

И.Ф. Житенко



Handwritten signatures of the official and expert.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.КБ03.В.00092

(обязательная сертификация)

№ 0014883

Состав огнезащитный «ГЕФЕСТ «ОСК-1» обеспечивает огнезащитную эффективность по ГОСТ Р 53311-2009:

- для кабелей с оболочкой из поливинилхлорида: при толщине сухого слоя покрытия на оболочке кабеля не менее 0,8 мм и среднем расходе состава – не менее 0,83 кг/м² (без учета технологических потерь);
- для кабелей с оболочкой из полиэтилена: при толщине сухого слоя покрытия на оболочке кабеля не менее 0,8 мм и среднем расходе состава – не менее 0,85 кг/м² (без учета технологических потерь);
- для кабелей с оболочкой из резины: при толщине сухого слоя покрытия на оболочке кабеля не менее 0,9 мм и среднем расходе состава – не менее 0,94 кг/м² (без учета технологических потерь).

ОБРАЗЕЦ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.Н. Корольченко
подпись

И.Ф. Житенко
подпись

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко

инициалы, фамилия