

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ72.В.00105

№ 0006623

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель»
 Адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
 ОГРН: 1020701191477, телефон: 8 (86631) 2-29-59, факс: 8 (86631) 2-29-59

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель»
 Адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
 ОГРН: 1020701191477, телефон: 8 (86631) 2-29-59, факс: 8 (86631) 2-29-59

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации "КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Флогистон Эксперт-Курск". Юридический адрес: 305045, РФ, г. Курск, ул. Ясная, 3-70. Фактический адрес: 305023, РФ, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, 31-43. ОГРН: 1094632004070, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ72, выдан 25.07.2013 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели малогабаритные на номинальное напряжение 500 В и 1000 В с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести марок КМПВнг(А), КМПЭВнг(А), КМПВЭнг(А), КМПЭВЭнг(А), КМПВЭВнг(А), КМПЭВЭВнг(А) с числом жил от 1 до 52 номинальным сечением жил от 0,35 мм² до 2,5 мм², выпускаемые по ТУ 3500-014-00214480-2002. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 35 8600

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ), ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3.
 По ГОСТ 31565-2012, раздел 4: показатель пожарной опасности (ПРГП) - П16 (категория А).
 Класс пожарной опасности - П16.8.2.5.4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний: № 23-1956-20-2 от 05.11.2015., проведенных по ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 в ИЛ ФГБУ СЭУ ФПС ИПУ по Краснодарскому краю, аттестат рег. № RA.RU.21СУ01 от 27.07.2015 г., схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества №РОСС RU.ИК11.К00111 от 22.06.2015 г. «Секаб» (№РОСС RU.0001.13ИК11), 111024, РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5.

Срок действия сертификата соответствия с 11.11.2015 по 11.11.2020

И.В. Глуценко
 директор (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.В. Глуценко
 директор, фамилия

Е.Л. Остапенко
 директор, фамилия

