

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЭО30.В.00271

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № 0021918
"Завод Москабель". Место нахождения и фактический адрес:
111024, г. Москва, 2-ая Кабельная ул., д. 2, стр. 2. ОГРН: 1117746242811. Телефон: (495) 673-83-98. Факс:
(495) 673-52-81.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Завод Москабель". Место нахождения и фактический адрес: 111024, г. Москва, 2-ая Кабельная ул., д. 2, стр. 2. ОГРН: 1117746242811. Телефон: (495) 673-83-98. Факс: (495) 673-52-81.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "Огнестойкость" Закрытого акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д.12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.9. Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, с медными жилами, с термическим барьером поверх жил из слюдосодержащей ленты, изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе с общим медным экраном, бронированные, марки: ППнг(A)-FRHF, ППЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF (с числом жил от 1 до 5 номинальным сечением жил от 1,5 до 1000 мм² на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ), выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004 с изв. об изм. № К71.988-2016. Область применения продукции согласно Приложению на 1 листе бланк № 0000706. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 27.32.13.111; 27.32.14.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49; 8544 60

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) путем выполнения требований ГОСТ 31565-2012; ПРПТ 16 (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011); ПО 1 (ГОСТ IEC 60331-21-2011); ПД 1 (ГОСТ IEC 61034-2-2011).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 37 с/к-2018 от 06.07.2018 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ИС13.К00388 от 24.07.2017 г. Орган по сертификации систем менеджмента ВНИИНАМШ (ОССК МАШ) № RA.RU.13ИС13.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.07.2018 по 05.07.2023

Для руководителя (заместитель руководителя)
И.П. _____
Орган по сертификации

Эксперт (эксперты)
И.П. _____

Ю. И. Графская
интервал, факс

М. М. Назарова
интервал, факс

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЭО30.В.00271

(обязательная сертификация)

№ 0000706

Кабели силовые марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF (с числом жил от 1 до 5 номинальным сечением жил от 1,5 до 1000 мм² на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ), выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004 с изв. об изм. № К71.988-2016, предназначены для использования:

- во взрывоопасной среде;
- в лифтах и грузовых подъемниках (кроме электрических машин);
- в системах безопасности реакторных установок атомных станций;
- в управляющих устройствах для пастбищных изгородей;
- на объектах оборонного назначения;
- на воздушном, водном, наземном и подземном транспорте.



Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Ю. И. Графская
М. М. Назарова

Ю. И. Графская

инициалы, фамилия

М.М. Назарова

инициалы, фамилия