



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое акционерное общество "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе". ОГРН: 1115261005738.

Место нахождения и фактический адрес: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 174, Российская Федерация, 603950. Телефон: (831) 469-97-14. Факс: (831) 466-66-00. Адрес электронной почты: frunze@nzif.ru.

в лице Генерального директора Воронова Николая Анатольевича
заявляет, что

Счетчики электрической энергии многофункциональные ПСЧ-4ТМ.05МК
(ПСЧ-4ТМ.05МК.ХХ.УУ, где ХХ – вариант исполнения счетчика (00-25), УУ- вариант исполнения дополнительного интерфейсного модуля (01-09))

изготовитель Открытое акционерное общество "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе"

Место нахождения и фактический адрес: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 174, Российская Федерация, 603950

продукция изготовлена в соответствии с

ИЛПШ.411152.167ТУ "Счетчики электрической энергии многофункциональные ПСЧ-4ТМ.05МК. Технические условия."

код ТН ВЭД ТС 9028 30 190 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

1 Протоколы испытаний № ИЛ-1764 от 14.04.2014, № 10ЭМС/2014 от 07.04.2014. Испытательная лаборатория по безопасности измерительных приборов и изделий медицинской техники (ИЛ БИПМТ) ФБУ "Нижегородский ЦСМ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МО71, срок действия с 25.07.2011 по 25.09.2015

2 Протокол испытаний № 970-2014 от 27.03.2014. Центр метрологии и испытаний в области электромагнитной совместимости. ФБУ КВФ "ИНТЕРСТАНДАРТ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ54, срок действия с 23.04.2013 по 23.04.2018.

Дополнительная информация

Условия хранения счетчиков в складских помещениях потребителя (поставщика):

- температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 35 °С.

Срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления счетчиков.

Средний срок службы счетчиков - не менее 30 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.04.2019 включительно.



Генеральный директор
Н.А. Воронов

(подпись и фамилия руководителя организации-заявитель или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-РУ.АГ78.В.11577

Дата регистрации декларации о соответствии 17.04.2014



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.011.A № 42421

Срок действия до 07 апреля 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики электрической энергии многофункциональные ПСЧ-4ТМ.05МК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе" (ОАО "ННПО имени М.В.Фрунзе"), г.Нижний Новгород

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 46634-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ


ИЛГШ.411152.167РЭ1, часть 2

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 12 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **07 апреля 2011 г. № 1573** с изменением, утвержденным приказом от **12 сентября 2012 г. № 747**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

"28" 09 2012 г.

Серия СИ

№ 006563