



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-DE.EX01.B.00094/19



Серия **RU** № **0192451**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Ех НИИ Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт взрывоопасных сред». Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 140004, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, пос. ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», корпус КВС. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: Россия, 140004, Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ, ОАО «Завод «ЭКОМАШ», помещения: 31/10, 33/9, 35/10, 36/11. Телефон: +7 (495) 558-81-41, +7 (495) 558-83-53. Адрес электронной почты: exnii@exnii.ru. Аттестат № RA.RU.11EX01 выдан 27.01.2017 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Купер Индастриз Раша», Адрес места нахождения юридического лица и адрес места осуществления деятельности: РФ, 107076, Москва, улица Электровзаводская, дом 33, строение 4. ОГРН: 1067746365983. Телефон: +7 (495) 981-3770. Адрес электронной почты: VictorKlimov@Eaton.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Cooper Crouse-Hinds GmbH» Адрес места нахождения юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Neuer Weg Nord 49, D-69412 Eberbach, Германия; - RO; «SC Cooper Industries Romania SRL», Zona industrială vest, Str. III Nr.12, 310510 Arad, Румыния.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели типа GHG 273 и аварийные выключатели типа GHG 261 с Ех-маркировками IEx db e ПВ/ПС Т6 Gb или Ex tb ШС Т80°C Db (см. бланк № 0688316). Документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция - см. приложение, бланк № 0688315. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 50 8000, 8538 90 990 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 223.2019-Т от 10.09.2019 Испытательной лаборатории технических устройств Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт оборудования для взрывоопасных сред» ИЛ Ех ТУ (аттестат № РОСС RU.0001.21МШ19 от 16.10.2015); Акта анализа состояния производства № 106-А/19 от 17.07.2019 Органа по сертификации Ех НИИ Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт взрывоопасных сред» (аттестат № RA.RU.11EX01 выдан 27.01.2017); Документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 012/2011 (см. приложение, бланк № 0688315). Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований ТР С 012/2011 – см. приложение, бланк № 0688315. Условия и срок хранения указаны в эксплуатационной документации. Назначенный срок службы – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.09.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 12.09.2024

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Малкович Ольга Борисовна

(Ф.И.О.)

Мозеров Валентин Алексеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.EX01.B.00094/19 Лист 2

Серия RU № 0688316

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выключатели типа GHG 273 и аварийные выключатели типа GHG 261 (далее – выключатели) предназначены для отключения и блокировки включения электротехнических устройств.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ех-маркировке, ГОСТ IEC 60079-14-2013, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных газовых и пылевых средах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Структурное обозначение выключателей

GHG 2 $\frac{*}{1}$ $\frac{*}{2}$ $\frac{*}{3}$ $\frac{***}{4}$ $\frac{*****}{5}$

1 – назначение выключателя (6 - выключатель безопасности/главный выключатель; 7 - установочный выключатель);

2 – номинальный ток (1 - 10А; 3 - 16А);

3 – тип выключателя (0 - выключатель безопасности/главный выключатель; 1 - on-off однополюсный; 2 - on-off двухполюсный; 3 - выключатель кнопочный однополюсный; 4 - выключатель кнопочный двухполюсный; 5 - последовательный выключатель; 6 - переключатель; 7 - двоянный однополюсный; 8 - двоянный двухполюсный);

4 – вид выключателя (000 - установочный выключатель; 005 - выключатель безопасности; 006 - главный выключатель);

5 – характеристики выключателей, не влияющие на параметры взрывозащиты

2.2. Основные технические данные выключателей

| Тип | GHG261 | GHG273 |
|---|--|--------|
| Степень защиты от внешних воздействий | IP66 | |
| Максимальное напряжение питания, В | 500 | 250 |
| Максимальный ток, А | 10 | 16 |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | от минус 54 до +55 Для газовой среды ИВ: от минус 55 до +40 для 1,5 мм ² жил кабеля от минус 55 до +55 для 2,5 мм ² жил кабеля Для газовой среды ИС: от минус 45 до +40 для 1,5 мм ² жил кабеля от минус 45 до +55 для 2,5 мм ² жил кабеля Для пылевой среды: от минус 20 до +40 для 1,5 мм ² жил кабеля от минус 20 до +55 для 2,5 мм ² жил кабеля | |
| Сечение жил подсоединяемого кабеля, мм ² | 1,5 или 2,5 | |
| Ех-маркировка | IEx db e IIB/IIС Т6 Gb или Ex tb IIIC Т80°С Db | |

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

3.1 Описание конструкции.

Выключатели состоят из пластмассового прямоугольного корпуса с крышкой, внутри которого размещены сертифицированные на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 встраиваемые выключатели, искрящие контакты которых заключены во взрывонепроницаемую оболочку. Встраиваемые выключатели могут иметь дополнительные контакты для подключения сигнальных искробезопасных цепей. Прокладка между корпусом и крышкой обеспечивает ю степень защиты от внешних воздействий IP66. На торцевой поверхности корпуса устанавливаются сертифицированные на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 кабельные вводы для сигнальных и силовых кабелей.

Подробное описание конструкции выключателей безопасности типов GHG261 и выключателей GHG273 приведено в руководствах по эксплуатации GHG 260 7007 P0002 f rus и GHG GHG 270 7003 P0001 m rus

3.2 Обеспечение взрывозащиты.

Взрывозащитенность выключателей обеспечивается выполнением требований стандартов: ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; ГОСТ Р МЭК 60079-31-2013.

Взрывозащитенность Ех-компонентов, устанавливаемых в выключатели, должна обеспечиваться выполнением требований стандартов: ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 и наличием сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.

4. МАРКИРОВКА

Маркировка, нанесенная на корпусах выключателей, включает следующие данные:

- знак или наименование предприятия-изготовителя;
 - наименование изделия;
 - порядковый номер изделия или год выпуска;
 - Ех-маркировку;
 - специальный знак взрывобезопасности;
 - предупредительные надписи на крышке корпуса: Предупреждение – Открывать, отключив от сети;
 - диапазон температур окружающей среды при эксплуатации;
 - наименование органа по сертификации и номер сертификата;
- и другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке в соответствии с требованиями нормативной и технической документации.

Внесение изменений в конструкцию выключателей возможно только по согласованию с ОС Ех НИИ в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)



Малкович Ольга Борисовна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Мозеров Валентин Алексеевич
(Ф.И.О.)