



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-FI.AB72.B.02223

Серия RU № 0491024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Техно-стандарт". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109428, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Телефон: +74959819068. Факс: +74959819068. Адрес электронной почты: info@tehnno-standart.ru. Аттестат аккредитации номер RA.RU.11AB72, дата регистрации аттестата аккредитации: 07.10.2014 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Итон». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Электrozаводская, дом 33, строение 4. ОГРН: 1047796039280. Телефон: +74959813770. Факс: +74959813771. Адрес электронной почты: Russia@eaton.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Eaton Power Quality Oy. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Финляндская Республика, Koskelontie 13, P.O. Box 54, 02921 Espoo

ПРОДУКЦИЯ Шкафы батарейные марки Eaton, серии: EBC-A, EBC-B, EBC-C, EBC-D, EBC-E, EBC-F, EBC-G, EBC-H, 9X55-BAT-64x0Ah, 9X55-BAT-96x0Ah, 9X55-BAT-0-L, 9X55-BAT-0 (20-40 kVA), 9X55-BAT-M-64x0Ah, 9X55-BAT-M-96x0Ah, 9X55-BAT-L-0-M, 9X55-BAT-0-M (20-40 kVA), где X это цифра, означающая количество фаз: 1 – однофазный, 3 – трехфазный, изготавливаемые в соответствии с директивами 2014/35/EU «Безопасность низковольтного оборудования», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость», Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1651017 от 04.10.2017 года, испытательного центра Закрытого акционерного общества "Спектр-К", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ГД02. Акта анализа состояния производства № AB72.945/AA от 11.05.2017 года. Руководств по эксплуатации P-164000427 (Eaton EBC-C, EBC-D), P-164000504 (Eaton EBC-A, EBC-B, EBC-H), P-164000647 (Eaton EBC-E, EBC-F). Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения - 1 год. Условия хранения при температуре от минус 15 до плюс 40 градусов Цельсия и влажности от 10 до 90% без конденсации. Срок службы - 5 лет. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011: ГОСТ IEC 62040-1-2013 «Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие требования и требования безопасности к UPS»; разделы 6 и 7 ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.10.2017 ПО 19.10.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Буракшаева Галина Михайловна
(инициалы, фамилия)

Ходоров Владимир Игоревич
(инициалы, фамилия)