



СЕРТИФИКАТ СОТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.ME77.B.01801

Серия RU № 0125798

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: 74957812587, Факс: (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью, ООО "АББ", Адрес: 117997, Россия, г Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221, E-mail: office.cs@ru.abb

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABB S.p.A. – ABB SACE Division, Адрес: Италия, Via Ardeatina 2491, 00040 Santa Palomba (RM), Телефон: +3906716341, Факс: +39067163424

ПРОДУКЦИЯ

Автоматические выключатели дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков, серий F202\*, F204\*; FH202\*\*, FH204\*\*, где: \* – тип устройства: А, АС, AP-R, S, В, номинальный ток: 16А - 125А, дифференциальный ток: 0,01А – 1А; \*\* - тип устройства: АС; номинальный ток: 25А - 63А; дифференциальный ток: 0,03А, Серийный выпуск, в соответствии с EN 61008-1, 61008-2-1

КОД ТН ВЭД ТС

8536303000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

НЕ ДЛЯ ТОВАРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 18Н9ЕМ/ТС от 22.09.2014, РОСС RU.0001.21МИ04, Испытательный центр ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", от 13.05.2010 по 13.05.2015, акт анализа состояния производства № АА-159/2013 от 18.07.2013 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77, срок действия до 13.05.2015); схема сертификации: 1с,



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, срок хранения и срок службы указаны в сопроводительной документации изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

23.09.2014

ПО

22.09.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ю.Н. НИКИТИН

(инициалы, фамилия)

В.А. Дружинин

(инициалы, фамилия)