



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB25.B.00231

Серия RU № 0478771

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО», место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: 300034, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, улица Демонстрации/Первомайская, дом 136/51, аттестат аккредитации, регистрационный номер RA.RU.10AB25 от 11.07.2016. Телефон +74872564717. Адрес электронной почты: os.eik@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Магна".

место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: 182170, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица Мелиораторов, дом 6а. ОГРН 1026001543644
Телефон: +78115390760. Адрес электронной почты: deary@ellink.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Магна".

место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 182170, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица Мелиораторов, дом 6а

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из резины или термоэластопласта на номинальное переменное напряжение 660/1000 В частотой до 400 Гц, марки: КГ, КГ-ХЛ, КГТП, КГТП-ХЛ с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением от 0,75 до 400 мм² включительно.
ТУ 3544-020-41602515-2012 "Кабели силовые марки КГ для нестационарной прокладки"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 1805-27 от 30.05.2018, № 1805-28 от 30.05.2018, № 1805-29 от 30.05.2018 Центра испытаний на безопасность Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД", аттестат аккредитации, регистрационный номер RA.RU.21ГР06; акта о результатах анализа состояния производства № 19 от 01.06.2018 органа по сертификации продукции и услуг ООО "Эффективность и качество", аттестат аккредитации, регистрационный номер RA.RU.10AB25 от 11.07.2016.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 24334-80 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования" Пп 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.8, 2.2.10, 2.3.1, 2.3.1а, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.5а, 2.5.4, 6.1 Условия хранения согласно группы ОЖЗ ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в различных условиях климатических факторов внешней среды", при температуре не выше 50 °С и не ниже -50 °С, срок службы не менее 5 лет, исчисляется с даты изготовления кабеля. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза наносится на изделие, упаковку, сопроводительные документы

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.06.2018 ПО 04.06.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Литвинова Валентина
Ивановна
(инициалы, фамилия)Герасимова Диана Геннадьевна
Шмотов Борис Дмитриевич
(инициалы, фамилия)