



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AG35.B.00010

Серия RU № 0064222

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "СертПромТест", Место нахождения: 117292, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, помещение II, комната 1, Фактический адрес: 107078, город Москва, улица Новая Басманная, дом 23 Б, строение 20, Телефон: +74993462085. Факс: +74993462085. Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG35, выдан 28.08.2013 Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество "Кирскабель".  
Основной государственный регистрационный номер: 1064303005040.  
Место нахождения: 612820, Российская Федерация, Кировская область, город Кирс, Верхнекамский район, улица Ленина, дом 1.  
Фактический адрес: 612820, Российская Федерация, Кировская область, город Кирс, Верхнекамский район, улица Ленина, дом 1.  
Телефон: +78333996201. Факс: +78333923610. Адрес электронной почты: kkz@kirsicable.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество "Кирскабель".  
Основной государственный регистрационный номер: 1064303005040.  
Место нахождения: 612820, Российская Федерация, Кировская область, город Кирс, Верхнекамский район, улица Ленина, дом 1.  
Фактический адрес: 612820, Российская Федерация, Кировская область, город Кирс, Верхнекамский район, улица Ленина, дом 1.  
Телефон: +78333996201. Факс: +78333923610. Адрес электронной почты: kkz@kirsicable.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые, бронированные, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ и номинальное постоянное напряжение 1 кВ, марок ПвБПнг(А)-НФ и ПвБПнг(А)-FRHF.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-374-2006.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544499109

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 6 от 21.04.2014 Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью "Метрология и испытания", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ24, от 22.11.2013 по 17.02.2016, Протокола сертификационных испытаний пожарной безопасности № 5-П от 23.04.2014 Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью "Метрология и испытания", регистрационный номер РОСС RU.001.21КБ24, от 22.11.2013 по 17.02.2016, Акта анализа производства № 14 АП от 20.03.2014 органа по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации "СертПромТест", Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG35 от 28.08.2013 до 15.06.2016.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы, условия и сроки хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.



СРОК ДЕЙСТВИЯ 25.04.2014 ПО 24.04.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пожогин Борис  
(инициалы, фамилия)

Кривов Олег  
(инициалы, фамилия)