



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АГ78.В.00031/19

Серия **RU** № **0104377****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский ЦСМ").

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603950, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д.1. Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.10АГ78, дата регистрации аттестата аккредитации: 26.08.2015. Номер телефона: +7(800)200-22-14, адрес электронной почты: mail@nncsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 428020, Чувашская Республика- Чувашия, г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 5, Российская Федерация.

ОГРН 1022101129896, номер телефона: +7(8352) 395051, адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Чувашская Республика – Чувашия г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 5, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические переменного тока типа ПАР: ПАР-10 УХЛ4, ПАР-16 УХЛ4, ПАР-25 УХЛ4

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3421-042-00213703-93 "Выключатель автоматический переменного тока типа ПАР" Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 20 100 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ИЦ/2-8-19 от 11.03.2019 Испытательного центра Акционерного общества "Чебоксарский электроаппаратный завод", регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.22MJ18. Протокола испытаний № 19/066-ЭО от 27.03.2019 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл", регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.21AA61. Акта о результатах анализа состояния производства № 1801000/АГ78 от 21.02.2019, проведенного Органом по сертификации продукции услуг Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области", регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.10АГ78. Руководств по эксплуатации: БКЖИ.646251.001-02РЭ, БКЖИ.646251.001-03РЭ, 8БК.867.284-01.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

в приложении №1 на 1 листе на бланке № 0630960

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.03.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 28.03.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Лахонин Александр Николаевич

М.П.

Чурикова Ирина Николаевна

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 1 листе

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ78.В. 00031/19

Серия **RU** № **0630960**

1.Применяемые стандарты: ГОСТ Р 50345-2010 "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока", ГОСТ 9098-78 "Выключатели автоматические низковольтные Общие технические условия", ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.007.6-93 "Система стандартов безопасности труда. Аппараты электрические коммутационные на напряжение до 1000 В. Требования безопасности", ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования".

2.Условия хранения: в упаковке изготовителя в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 80% при температуре 25°C. Срок хранения: 3 года. Срок службы: 10 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Лахонин Александр Николаевич

(Ф.И.О.)

Чурикова Ирина Николаевна

(Ф.И.О.)