



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.A301.B.02166

Серия RU № 0389508

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС ЮГО-ЗАПАД». Место нахождения: 117461, Россия, город Москва, улица Каховка, дом 30, помещение I, комната 13. Фактический адрес: 119049, Россия, город Москва, 1-й Добрынинский переулок, дом 15/7, помещение 27. Телефон: +7 (495) 268-13-26, факс: +7 (495) 268-13-26, адрес электронной почты: info@alliance-sw.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11A301 выдан 27.10.2015 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель». Основной государственный регистрационный номер: 1047855154489. Место нахождения: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3. Фактический адрес: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3. Телефон: 8342777667, факс: 8342777667, адрес электронной почты: post@saranskkaibel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель». Место нахождения: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3. Фактический адрес: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, бронированные марки КВБВнг(А)-LS, с числом жил 4-61, с номинальным сечением жилы 1; 1,5 кв.мм; с числом жил 4-37, с номинальным сечением жил 2,5 кв.мм; с числом жил 4-10, с номинальным сечением жилы 4; 6 кв.мм на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-090-2002 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний №6-05. ТР ТС от 31.05.2016 года Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21КБ24 действителен до 08.10.2018 года;
- протокола сертификационных испытаний № ППБ-ТС-023/06-2016 от 01.06.2016 года. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ИЛ ООО «ПСК»), Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН90, аттестат аккредитации от 29.04.2015 года;
- акта анализа состояния производства от 16.05.2016 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС ЮГО-ЗАПАД».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012. Срок службы кабелей не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.06.2016 ПО 02.06.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Зв
(подпись)

Или
(подпись)

А.А. Звягин
(инициалы, фамилия)

В.П. Ефремов
(инициалы, фамилия)