

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU AL16 B.03014

Серия RU № 0258269

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс».
 Место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3.
 Фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3.
 Телефон/факс: +7(495) 532-86-08, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации
 регистрационный № РОСС RU.0001.11AL16 выдан 05.02.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Дмитров-Кабель». Основной государственный
 регистрационный номер: 1035001616198. Место нахождения: 141800, Российская Федерация, Московская область, город
 Дмитров, улица Внуковская, дом 40. Фактический адрес: 141800, Российская Федерация, Московская область, город
 Дмитров, улица Внуковская, дом 40. Телефон: +74959939565, факс: +74959939565, адрес электронной почты:
 info@dmitrovkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Дмитров-Кабель». Место нахождения: 141800,
 Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, улица Внуковская, дом 40. Фактический адрес: 141800,
 Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, улица Внуковская, дом 40

ПРОДУКЦИЯ Кабель контрольный, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из
 поливинилхлоридного пластика, числом жил из ряда: (4; 5; 7; 10), сечением медных жил от 0,75 мм² до 6,0 мм²
 включительно, на напряжение переменного тока 0,66 кВ, марки: КВВГ, КВВГнг(A), КВВГнг(A)-LS
 Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 16.К71-310-2001, государственным отраслевым
 стандартом ГОСТ 1508-78
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:
 ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протокола испытаний от 19.02.2015 года № 1494-219-161/P
 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Ремсервис», аттестат аккредитации
 регистрационный № РОСС RU.0001.21AB80 срок действия с 21.10.2011 по 21.10.2016 года;
 - акта анализа состояния производства от 20.02.2015 года № 206/2015 органа по сертификации продукции Общества с
 ограниченной ответственностью «Гарант Плюс»;
 - сертификатов соответствия от 07.10.2014 года №№ C-RU.ПБ05.В.04294, C-RU.ПБ05.В.04295, C-RU.ПБ05.В.04296
 «ПОЖПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», аттестат
 аккредитации регистрационный № ТРПБ.RU.ПБ05 действителен до 24.08.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в
 прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.02.2015 ПО 19.02.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

К.С. Мельникова
 (инициалы, фамилия)

А.А. Трунин
 (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04294
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380783
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Дмитров-Кабель». Адрес: 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская, 40, Тел/факс : (495) 993-95-65; 993-95-29. e-mail: info@dmitrovkabel.ru, 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская, 40. ОГРН: 1035001616198, ИНН: 5007043002.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Дмитров-Кабель». Адрес: 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская, 40, Тел/факс : (495) 993-95-65; 993-95-29. e-mail: info@dmitrovkabel.ru, 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская, 40. ОГРН: 1035001616198.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ" (наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А. Телефон (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабель контрольный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, числом жил из ряда: (4; 5; 7; 10), сечением медных жил от 0,75 мм² до 6,0 мм² включительно, на напряжение переменного тока 0,66 кВ, марка КВВГнг(А)-LS, изготовленный по ТУ 16.К71-310-2001. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Требованиям пожарной безопасности, установленным в Федеральном законе РФ от 22.07.2008 г., №123-ФЗ «Технический


(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.08.2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ.

Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012 (п. п.5.3, 5.4)(показатели пожарной опасности: ПРГП 1б категория А, ПД 2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний №№110-С-14, 111-С-14 от 01.10.2014 АНО Центр сертификации, испытаний и экспертизы "Тест Сертификат" ОГРН 1057746630127, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИИ86 до 18.09.2016, адрес: 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 21, корп.3. Акт №4105 о результатах анализа состояния производства от 28.06.2012 ОС продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», №ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26. Акт проверки состояния производства при инспекционном контроле №4566 ИК от 20.08.2014 проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.10.2014 по 11.02.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

А.В. Трошин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.04296
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380784
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Дмитров-Кабель». Адрес: 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская, 40, Тел/факс : (495) 993-95-65; 993-95-29. e-mail: info@dmitrovkabel.ru, 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская, 40. ОГРН: 1035001616198, ИНН: 5007043002.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Дмитров-Кабель». Адрес: 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская, 40, Тел/факс : (495) 993-95-65; 993-95-29. e-mail: info@dmitrovkabel.ru, 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская, 40. ОГРН: 1035001616198.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А. Телефон (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабель контрольный, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, числом жил из ряда: (4; 5; 7; 10), сечением медных жил от 0,75 мм² до 6,0 мм² включительно, на напряжение переменного тока 0,66 кВ, марка КВВГ, изготовленный по ГОСТ 1508-78. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 6300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ требованиям пожарной безопасности, **ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** установленным в Федеральном законе РФ (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 г., №123-ФЗ «Технический

код ЕКПС

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.08.2008 г., в ред.

код ТН ВЭД России
8544 49

Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012 (5.2)(показатель пожарной опасности ПРГО 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №112-С-14 от 01.10.2014 АНО Центр сертификации, испытаний и экспертизы "Тест Сертификат" ОГРН 1057746630127, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН86 до 18.09.2016, адрес: 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 21, корп.3. Акт №4105 о результатах анализа состояния производства от 28.06.2012 ОС продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», №ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26. Акт проверки состояния производства при инспекционном контроле №4566 ИК от 20.08.2014 проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.10.2014 по 11.02.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

А.В. Трошин