

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AIO64.B.01053

Серия RU № 0098896

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".** Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47. Телефон (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26, адрес электронной почты info@certif.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AIO64 выдан 14.02.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний "Севкабель"». ОГРН: 1089847404305. Место нахождения и фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40. тел.: 8(812) 322-23-23, факс: 8(812) 329-75-85, e-mail:office@sevkael.ru, фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40., Российская Федерация.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний "Севкабель"». Место нахождения и фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40. фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40., Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабель управления гибкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с числом жил от 1 до 61, номинальным сечением основных жил от 0,75 мм<sup>2</sup> до 500 мм<sup>2</sup> включительно, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок: КГВВнг(A)-LS, КГВЭВнг(A)-LS, изготовленный по ТУ 3561-038-05755714-2007. Серийный выпуск.


КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ».


**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний №№ 1/029-ТС, 1/030-ТС, 1/031-ТС от 18.03.2014. Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AIO66 от 21.06.2013 до 17.10.2016. Акт №30/ТРТС от 15.04.2013 г. о результатах анализа состояния производства, орган по сертификации продукции «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 60 °С под навесом не более 5 лет. Срок службы более 30 лет. Место нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: на изделии, на щече барабана или на ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, и в сопроводительной документации. Схема сертификации: 1с.


СРОК ДЕЙСТВИЯ 02.04.2014 ПО 01.04.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

  
А.И. Мальцев  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) / Эксперты (эксперты-аудиторы)

  
А.В. Трошин  
(инициалы, фамилия)