



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AЮ64.B.01299

Серия RU № 0099152

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47. Телефон (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26, адрес электронной почты info@certif.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЮ64 выдан 14.02.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "АЛЮР". ОГРН: 1026000899100. Место нахождения и фактический адрес: 182115, г. Великие Луки Псковской области, ул. Гоголя, 3 Б., тел.: (81153) 9-15-25, факс: (81153) 9-17-86, e-mail: info@alur.ru, фактический адрес: 182115, г. Великие Луки Псковской области, ул. Гоголя, 3 Б., Российская Федерация.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "АЛЮР". Место нахождения и фактический адрес: 182115, г. Великие Луки Псковской области, ул. Гоголя, 3 Б., тел.: (81153) 9-15-25, факс: (81153) 9-17-86, e-mail: info@alur.ru, фактический адрес: 182115, г. Великие Луки Псковской области, ул. Гоголя, 3 Б., Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, число жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 240 мм² включительно, по ТУ 3500-008-41580618-2014, марок: ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, ВВШнг(А)-LS, АВВШнг(А)-LS, огнестойкие с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№1/191-ТС от 12.09.2014, 1/182-ТС от 04.09.2014, 1/182-ТС, 1/185-ТС, 1/186-ТС от 10.09.2014, 1/187-ТС от 11.09.2014 Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ66 от 21.06.2013 до 17.10.2016, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. Акт №1244ТРТС от 11.07.2014 г. о результатах анализа состояния производства, орган по сертификации продукции «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С под навесом не более 5 лет. Срок службы более 15 лет. Место нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: на изделии, на щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, и в сопроводительной документации. Схема

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2014 ПО 21.09.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Подпись (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы)

А.И. Мальцев
(инициалы, фамилия)
А.В. Трошин
(инициалы, фамилия)



