



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AЮ64.B.01801

Серия RU № 0316911

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».

Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Место осуществления деятельности: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015. Телефон: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Севкабель».

Место нахождения: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кожевенная линия, д.40. ОГРН: 1117847237727.

Телефон: +78123222323. Адрес электронной почты: office@sevkab.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Севкабель».

Место нахождения: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кожевенная линия, д.40.

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальным сечением основных жил от 1,5 мм² до 1000 мм² включительно, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, изготовленный по ТУ 16.К71-310-2001. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№1/163 от 13.07.2017 г., 1/164 от 13.07.2017 г., 2/М1781-ТС от 21.07.2017 г., 2/М1787-ТС от 24.07.2017 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AD12. Акт о результатах анализа состояния производства №1882/АО от 27.06.2017 г., ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ ГОСТ 31996-2012 разделы: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012 (п.п. 5.3, 5.4, 5.6) (показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 1, ППМ 2). Срок хранения при температуре от минус 50°C до плюс 60°C на открытых площадках не более 2 лет, под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 10 лет. Условия эксплуатации от минус 50°C до плюс 50°C. Срок службы более 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.08.2017 ПО 06.08.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Чесноков Сергей Борисович (инициалы, фамилия)

Трошин Анатолий Васильевич (инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AIO64.B.01038

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018885

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Севкабель». ОГРН: 1117847237727, свидетельство выдано: 08.06.2011 г. Юридический адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кожевенная линия, д.40. Фактический адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кожевенная линия, д.40. Телефон: +78123222323. Факс: +78123297585. Адрес электронной почты: office@sevkab.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Севкабель». Юридический адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кожевенная линия, д.40. Фактический адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кожевенная линия, д.40. Телефон: +78123222323. Факс: +78123297585. Адрес электронной почты: office@sevkab.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабель силовые и контрольные, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, изготовленные по ТУ 16.К71-310-2001, силовые марок: ВВГнг(A)-LS, ВВГнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, ВВШнг(A)-LS, АВШнг(A)-LS, с числом жил из ряда: (1, 2, 3, 4, 5) номинальным сечением от 1,5 мм² до 1000 мм² включительно, контрольные марок: КВВГнг(A)-LS, КВВГнг(A)-LS, с числом жил от 4 до 61 номинальным сечением от 0,75 мм² до 6 мм² включительно. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 27.32.13.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012 (п.п. 5.3; 5.4; 5.6) (показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2, ПТПМ 2), ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 категория А, ГОСТ ИЕС 61034-2-2011, ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 2/М1746-ФЗ от 14.07.2017 г., 2/М1764-ФЗ от 19.07.2017 г., Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015 г. Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.13СК03.00735 от 26.06.2017 г., ОС систем менеджмента ООО «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

31.07.2017

по

30.07.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян

подпись, фамилия

А.В. Трошин

подпись, фамилия