

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AЯ41.B.00043

Серия RU № 0058612

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и качества "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ", улица Малкова, дом 26, город Пермь, Пермский край, Россия, 614087. Телефон /факс (342) 257-95-35, 238-05-92, 237-95-37, адрес электронной почты eskpermstandtest@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ41 выдан 26.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). ОГРН: 1085904004779. Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030. Телефон (342)2-195-177, (342)2-195-111(сбыт), факс (342)2-195-177, (342)2-195-111(сбыт), адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ марок: ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS, ПвБВнг(А)-LS, АПвБВнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS различных сечений. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-090-2002. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 05С-2014 от 18.03.2014 ИЛ-ООО ИЦ "Оптисэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ29 от 04.03.2014 до 20.07.2016; протокола № 270 от 10.06.2014 Центральной заводской лаборатории ООО "Камский кабель"; акта оценки возможности стабильного выпуска продукции в соответствии с ТУ 16.К71-090-2002 ООО "Камский кабель" на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 № 19 от 10.06.2014; сертификата соответствия системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК34.К00144 от 16.08.2013 сроком до 20.07.2014, выданного ОС систем менеджмента качества ООО «Центр сертификации и качества «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № РОСС RU.0001.13ИК34;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы не менее 30 лет при условии хранения с даты изготовления кабелей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.06.2014 ПО 15.06.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

И.С. Боршова
(инициалы, фамилия)

Г.В. Желина
(инициалы, фамилия)