

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AЯ41.B.00052

Серия RU № 0059622

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и качества "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ", улица Малкова, дом 26, город Пермь, Пермский край, Россия, 614087. Телефон /факс (342) 237-95-55, 238-05-92, 237-95-37, адрес электронной почты cskpermstandtest@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ41 выдан 26.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). ОГРН: 1085904004779. Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030. Телефон (342)2-195-177, (342)2-195-111(сбыт), факс (342)2-195-177, (342)2-195-111(сбыт), адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В марок: КГ, КТГ, КГН, КПГ, КПГТ, КПГН, КПГНТ, КЛГС, КЛГСТ, КЛГСН, КЛГСНТ, КЛГУ, КЛГУТ, КЛГНТ различных сечений. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К73.05-93 "Кабели силовые гибкие на напряжении 660В. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 85С-2014 от 14.08.2014, № 86С-2014 от 14.08.2014 ИЛ ООО ИЦ "Оптикэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ29 от 04.03.2014 до 20.07.2016; акта № 20 от 15.08.2014 оценки возможности стабильного выпуска продукции ООО "Камский кабель" по ТУ 16.К73.05-93 на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011; сертификата соответствия системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК34.К00161 от 17.07.2014 сроком до 17.07.2017, выданного ОС систем менеджмента качества ООО «Центр сертификации и качества «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № РОСС RU.0001.13ИК34

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный срок эксплуатации кабелей устанавливается 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня изготовления. Уменьшение срока эксплуатации кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках в макроклиматических районах с умеренным климатом и в атмосфере любых типов. Срок службы кабелей должен быть от 2,5 лет до 4 лет, в соответствии с ТУ 16.К73.05-93. Срок службы устанавливается с момента изготовления кабеля.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 26.08.2014 ПО 25.08.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. (уполномоченное лицо) по сертификации
(эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

И.С. Боршова
(инициалы, фамилия)

Г.В. Желнина
(инициалы, фамилия)