



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ41.B.00099

Серия RU № 0137007

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и качества "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ". улица Малкова, дом 26, город Пермь, Пермский край, Россия, 614087. Телефон /факс (342) 237-95-55, 238-05-92, 237-95-37, адрес электронной почты cskpermstandtest@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ41 выдан 26.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель»(ООО «Камский кабель»). ОГРН: 1085904004779. Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030. Телефон (342)2-195-177, (342)2-195-111(сбыт), факс (342)2-195-177, (342)2-195-111(сбыт), адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель»(ООО «Камский кабель»). Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030.

ПРОДУКЦИЯ Провода самонесущие изолированные без несущего элемента на напряжение 0,6/1 кВ марок: СИП-4, СИПн-4, СИП-5, СИПн-5 различных сечений. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К09-146-2005 "Провода самонесущие изолированные без несущего элемента. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 81С-2014 от 08.08.2014, № 159С-2014 от 12.12.2014 ИЛ ООО ИЦ "Оптикэнерго", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ29 от 04.03.2014 до 20.07.2016, протокола испытаний № 244 от 22.12.2014 Центральная заводская лаборатория ООО "Камский кабель", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.22КБ25 от 09.07.2014; акта № 21 от 24.02.2015 оценки возможности стабильного выпуска продукции ООО "Камский кабель" по ТУ 16.К09-146-2005 на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011; оценки риска № ОР 27/04-015-2014 "ТУ 16.К09-146-2005 Провода самонесущие изолированные без несущего элемента"; сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК34.К00161 от 17.07.2014, сроком до 17.07.2017, выдан ОС систем менеджмента качества ООО «Центр сертификации и качества «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № РОСС RU.0001.13ИК34

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения - открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (+50°C до -50°C). Допускается хранение провода на барабанах в обшитом виде на открытых площадках не более 2 лет. Срок службы не менее 40 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.02.2015 ПО 26.02.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

И.С. Боршова
(инициалы, фамилия)

Г.В. Желнина
(инициалы, фамилия)