



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ46.B.74396

Серия RU № 0382648

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, Телефон: +74956682715, +74991291911, Факс: +74991249996, E-mail: info@rostest.ru, Аттестат пер. № RA.RU.10АЯ46, 27.04.2015, Росаккредитация

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Сарансккабель", Адрес: 430001, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3, ОГРН: 1047855154489, Телефон: 88342777667(доб.124), Факс: 88342777667(доб.030), E-mail: l.batina@saranskabel.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Сарансккабель", Адрес: 430001, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3

**ПРОДУКЦИЯ** Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, в полиэтиленовой изоляции, в утолщенной оболочке из полиэтилена, экранированный, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПуЭ, с числом пар 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30 или числом жил 3; 4; 5; 12; 16; 30; 33; 42, с номинальным диаметром токопроводящей жилы 0,9; 1,0 мм, на номинальное напряжение 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока.  
Серийный выпуск. ГОСТ 31995-2012

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 5-04.ТР ТС от 13.04.2016г. ИЦ ООО "Сарансккабель" (рег.№ РОСС RU.0001.21КБ34 от 08.10.2013г. по 08.10.2018г.), Акт о результатах анализа состояния производства № 59-220 от 27.01.2014г. ОС "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46 от 07.05.2013г. до 07.06.2015г.)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Хранение соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012. Срок службы кабеля 17 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.04.2016

ПО 19.04.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

П.В. Меденко  
(инициалы, фамилия)

О.Н. Круглова  
(инициалы, фамилия)