



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ46.B.86077

Серия RU № 0696634

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 117418, РОССИЯ, город Москва, пр-кт Нахимовский, д. 31, Фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, Телефон: +74956682715, +74991291911, E-mail: info@rostest.ru, Аттестат пер. № RA.RU.10АЯ46, 27.04.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Завод Москабель".
ОГРН: 1117746242811. Адрес: 111024, Россия, город Москва, 2-ая Кабельная улица, дом 2, строение 2. E-mail: sale@ck.mkt.ru. Телефон: 84956738398.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Завод Москабель".
Адрес: 111024, Россия, город Москва, 2-ая Кабельная улица, дом 2, строение 2

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе с общим медным экраном, бронированные, марок: ППнг(А)-FRHF; ППЭнг(А)-FRHF; ПБнг(А)-FRHF, с числом жил 1-5, номинальным сечением жил 1,5-1000 кв.мм, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ.
ТУ 16.К71-339-2004 «Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Технические условия» с извещениями об изменении №№ К71.749-2006, К71.861-2011, К71.943-2014, К71.988-2016.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № С37 -2018 от 09.06.2018
Испытательный центр кабельной продукции Закрытого акционерного общества «Москабельмет» (рег. № RA.RU.22КБ07). Протокол испытаний № 26стс/к-2018 от 06.07.2018 Испытательный центр "Огнестойкость" Закрытого акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" (рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70). Акт о результатах анализа состояния производства № 525-290 от 05.07.2018 Орган по сертификации "РОСТЕСТ-Москва". Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Обозначение и наименование стандартов (см. Приложение бланк № 0533065): ТУ 16.К71-339-2004 «Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Технические условия» с извещениями об изменении №№ К71.749-2006, К71.861-2011, К71.943-2014, К71.988-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.07.2018 ПО 08.07.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)



Грищенко Альмира Ахтямовна
(инициалы, фамилия)

Голышева Наталья Афанасьевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AЯ46.B.86077

Серия RU № 0533065

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31996-2012	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия	разделы 1 – 6 и 9 – 11
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Гриценко Альмира Ахтямовна

инициалы, фамилия

Голышева Наталья Афанасьевна

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU ЭО30.В.00271

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № 0021918
 "Завод Москабель". Место нахождения и фактический адрес:
 111024, г. Москва, 2-ая Кабельная ул., д. 2, стр. 2. ОГРН: 1117746242811. Телефон: (495) 673-83-98. Факс:
 (495) 673-52-81.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Завод Москабель". Место нахождения и
 фактический адрес: 111024, г. Москва, 2-ая Кабельная ул., д. 2, стр. 2. ОГРН: 1117746242811. Телефон: (495)
 673-83-98. Факс: (495) 673-52-81.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "Огнестойкость" Закрытого акционерного общества
 "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул.
 Горького, д.12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.9. Телефон: (495) 150-
 08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан: 22.01.2014
 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, с медными жилами, с термическим барьером
 поверх жил из свлосодержащей ленты, изоляцией и оболочкой
 из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том
 числе с общим медным экраном, бронированные, марки:
 ППнг(А)-FRHF, ППЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF (с числом
 жил от 1 до 5 номинальным сечением жил от 1,5 до 1000 мм² на
 номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ), выпускаемые по ТУ
 16.К71-339-2004 с изв. об изм. № К71.988-2016. Область
 применения продукции согласно Приложению на 1 листе бланк №
 0006706. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 27.32.13.111; 27.32.14.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544.49; 8544.60

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) путем
 выполнения требований ГОСТ 31565-2012, ПРП 16 (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011), ПО 1 (ГОСТ IEC 60331-21-2011),
 ПД 1 (ГОСТ IEC 61034-2-2011).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 37 с/к-2018 от 06.07.2018 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦИ
 «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ИС13.К00388 от 24.07.2017 г. Орган по
 сертификации систем менеджмента ВНИИНАМШ (ОССК МАШ) № RA.RU.13ИС13

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.07.2018

М.П. Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

М.П. Эксперт (эксперты)



Ю. И. Графская

инициалы, фамилия

М. М. Назарова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU ЭО30 В.00271

(обязательная сертификация)

№ 0000706

Кабели силовые марок: ППнг(А)-FRHF, ППЭнг(А)-FRHF, ПБнг(А)-FRHF (с числом жил от 1 до 5 номинальным сечением жил от 1,5 до 1000 мм² на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ), выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004 с изв. об. изм. № К71-988-2016, предназначены для использования:

- во взрывоопасной среде;
- в лифтах и грузовых подъемниках (кроме электрических машин);
- в системах безопасности реакторных установок атомных станций;
- в управляющих устройствах для пастбищных изгородей;
- на объектах оборонного назначения;
- на воздушном, водном, наземном и подземном транспорте



Д. Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Ю.И. Рафская
М.М. Назарова

Ю. И. Рафская

М.М. Назарова

