



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ46.B.87219

Серия RU № 0728419

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 117418, РОССИЯ, город Москва, пр-кт. Нахимовский, д. 31, Фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, Телефон: +74956682715, +74991291911, E-mail: info@rostest.ru, Аттестат пер. № RA.RU.10AЯ46, 27.04.2015

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод".  
Адрес: 601785, РОССИЯ, Владимирская область, город Кольчугино, улица Карла Маркса, дом 3.  
ОГРН: 1023300711774, Телефон: 84924595333, E-mail: ekz@elcable.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод".  
Адрес: 601785, РОССИЯ, Владимирская область, город Кольчугино, улица Карла Маркса, дом 3.

## ПРОДУКЦИЯ

Провод самонесущий изолированный без нулевой несущей жилы для воздушных линий электропередачи марки СИП 4, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с числом жил 2; 4, номинальным сечением жил от 10 до 150 кв.мм, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, на напряжение 0,6/1 кВ.  
Технические условия ТУ 3553-070-21059747-2010 «Провод самонесущий изолированный без нулевой несущей жилы для воздушных линий электропередачи».  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544499108

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 82-2018-тртс-ЭКЗ от 22.08.2018 испытательный центр ООО НИЦ "Кабель-Тест" (рег. № РОСС RU.0001.21КБ32).  
Акт о результатах анализа состояния производства № 573-290 от 27.03.2018 Орган по сертификации "РОСТЕСТ-Москва". Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.  
Схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Обозначение и наименование стандартов (см. Приложение бланк № 0546559). Технические условия ТУ 3553-070-21059747-2010 «Провод самонесущий изолированный без нулевой несущей жилы для воздушных линий электропередачи»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.08.2018

ПО 28.08.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Грищенко Альмира Ахтямовна  
(инициалы, фамилия)

Круглова Ольга Николаевна  
(инициалы, фамилия)