



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AЯ51.B.00312

Серия RU № 0177547

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг ООО "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА" Адрес юридический и фактический: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Эльбердова, д. 45; Телефон: (8662) 740449; Факс: (8662) 740326 E-mail: kbcsk@mail.ru Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ51, выдан 26.10.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель" Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. Свидетельство ОГРН 1020701191477 от 17.10.2002 г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по КБР. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59. E-mail: bukis@kavkazcabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель" Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. Свидетельство ОГРН 1020701191477 от 17.10.2002 г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по КБР. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59. E-mail: bukis@kavkazcabel.ru

ПРОДУКЦИЯ Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке марок КУПР, КУПР-П, КУПР-Пн, КУПР-Пм, с числом жил от 4 до 108 номинальным сечением жил от 0.35 мм² до 1.5 мм² (согласно таблице 1 ГОСТ 18404.2-73). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), статья 4

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 28 от 24.12.2014 г, проведенных в испытательном центре кабельных изделий (ИЦКИ) ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» (регистрационный № РОСС RU.0001.22КБ03 от 16.09.2014 г., адрес: 361000, РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21). Сертификата соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК11.КБ01.03.04.2014 г. и акта о результатах анализа состояния производства № 987/АСП от 26.11.2014 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производится единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза на щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, и в товаросопроводительной документации. Срок службы кабелей 15 лет. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов – в закрытых помещениях.



25.12.2014

ПО 24.12.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Г.Г. Галицын (инициалы, фамилия)

Ф. С. Никогосьянц (инициалы, фамилия)