

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-RU.AЯ51.B.00422

Серия RU № 0178938

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг ООО "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА" Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 13; Телефон: (8662) 74-10-77; Факс: (8662) 74-29-92 E-mail: kbcsk@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ51, выдан 26.10.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель" Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361043, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. ОГРН 1020701191477 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 4 по Кабардино-Балкарской Республике. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59 E-mail: bukis@kavkazcabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель" Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361043, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. ОГРН 1020701191477 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 4 по Кабардино-Балкарской Республике. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59 E-mail: bukis@kavkazcabel.ru


ПРОДУКЦИЯ Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластика марок КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пн, КУПВ-Пм, с числом жил от 7 до 108 номинальным сечением жил 0.35 мм² и 0.5 мм² ГОСТ 18404.3-73 «Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 27 от 22.12.2014 г, проведенных в аккредитованном испытательном центре кабельных изделий ЗАО «Кабельный завод "Кавказкабель"» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22К503 от 16.09.2014 г., адрес: 361043, РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21); сертификата соответствия C-RU.П572.B.00087 от 26.08.2015 г, выданного Органом по сертификации «КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ» ООО «Флогистон Эксперт Курск» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ72 от 25.07.2013 г, адрес: 306023, г. Курск, ул. 1-я Кожовенная, 31-43); сертификата соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ИК11.К00111 от 22.06.2015 г, выданного Органом по сертификации систем менеджмента качества «Секаб» (регистрационный № РОСС RU.0001.13ИК11, адрес: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5) и акта о результатах анализа состояния производства № 986/АСП от 26.11.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производится единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза на щеле барабана или в бумажке, прикрепленной к барабану или бухте, и в товаросопроводительной документации. Срок службы кабелей 15 лет. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов – в закрытых помещениях.



21.09.2015


ПО 23.12.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
(Подпись)

Г.Г. Галлицын
Ф.С. Никогосьянц



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

КОПИЯ ВЕРНА

№ C-RU.ПБ72.В.00087
(номер сертификата соответствия)

ТР 1887421
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

Акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель»
Адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
ОГРН: 1020701191477, телефон: 8 (86631) 2-29-59, факс: 8 (86631) 2-29-59

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель»
Адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
ОГРН: 1020701191477, телефон: 8 (86631) 2-29-59, факс: 8 (86631) 2-29-59

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации "КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Флогистон Эксперт Курск". Юридический адрес: 305045, РФ, г. Курск, ул. Ясная, 3-70. Фактический адрес: 305023, РФ, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, 31-43. ОГРН: 1094632004070, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.1ПБ72, выдан 25.07.2013 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Кабели: управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика марок КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пн, КУПВ-Пм, с числом жил от 7 до 108, номинальным сечением жил 0,35 мм² и 0,50 мм² (согласно таблицы 1 ГОСТ 18404.3-73), выпускаемые по ГОСТ 18404.3-73. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 6100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ), ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2.

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

По ГОСТ 31565-2012, раздел 4: показатель пожарной опасности (ПРГО) - О1.
Класс пожарной опасности - О1.8.2.5.4.

код ТН ВЭД России
8544 49 910 8


ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний: № 23-483-20-2 от 03.03.2015 г., проведенных по ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011, ГОСТ ИЕС 60332-1-3-2011 в ИЛ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН17 от 28.08.2013г., схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ИК11.К00111 от 22.06.2015г., выданный ОС СМК «Скэб» Сервиса РОСС RU.0001.13ИК11), 111024, РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 3

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.08.2015



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.В. Глушенко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.Л. Остапенко