

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ51.B.00433

Серия RU №

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг ООО "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА" Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 13, Телефон: (8662) 74-10-77; Факс: (8662) 74-29-92 E-mail: kbsck@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ51, выдан 26.10.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель"
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361043, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. ОГРН 1020701191477 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 4 по Кабардино-Балкарской Республике. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59 E-mail: bukis@kavkazcabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель"
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361043, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. ОГРН 1020701191477 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 4 по Кабардино-Балкарской Республике. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59 E-mail: bukis@kavkazcabel.ru

ПРОДУКЦИЯ Кабели управления с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести марок КУПВнг(A), КУПЭВнг(A) с числом жил от 4 до 108 или пар от 2 до 52 номинальным сечением жил от 0.35 мм² до 1.5 мм² ТУ 3561-049-00214480-2010 «Кабели управления, не распространяющие горение. Технические условия», ГОСТ 18404.0-78 «Кабели управления. Общие технические условия»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 23 от 07.04.2015 г. проведенного в аккредитованном испытательном центре кабельных изделий ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22КБ03 от 16.09.2014 г., адрес: 361043, РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21); сертификата соответствия № C-RU.ПБ72.B.00102 от 01.10.2015 г, выданного Органом по сертификации «КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ» ООО «Флогистон Эксперт Курск» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ72 от 25.07.2013 г, адрес: 305023, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, 31-43); сертификата соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ИК11.К00111 от 22.06.2015 г, выданного Органом по сертификации систем менеджмента качества «Секаб» (регистрационный № РОСС RU.0001.13ИК11, адрес: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5); акта о результатах анализа состояния производства № 179/АСП от 02.04.2015г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производится единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза на ярлыке, прикрепленном к барабану, бухте и в товаросопроводительной документации. Срок службы кабелей не менее 20 лет. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150.



07.10.2015

ПО

08.04.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)

Г.Г. Галицын

(инициалы, фамилия)

Ф. С. Никогосьянц

(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ72.В.00102

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель»
Адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
ОГРН: 1020701191477, телефон: 8 (86631) 2-29-59, факс: 8 (86631) 2-29-59

№ 1000000000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель»
Адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
ОГРН: 1020701191477, телефон: 8 (86631) 2-29-59, факс: 8 (86631) 2-29-59

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации "КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Флогистон. Эксперт Курск". Юридический адрес: 305045, РФ, г. Курск, ул. Ясная, 3-70. Фактический адрес: 305023, РФ, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, 31-43. ОГРН: 1094632004070, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ72, выдан 25.07.2013 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели управления с изоляцией из полиэтилена в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести марок КУПВнг(A), КУПЭВнг(A) с числом жил от 4 до 108 или пар от 2 до 52 номинальным сечением от 0,35 мм² до 1,5 мм² (согласно таблиц 2, 3 ТУ 3561-049-00214480-2010). Серийный выпуск.


код ОК 005 (ОКП): 35 6100

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ 31565-2012, пункт 5.3.
По ГОСТ 31565-2012, раздел 4: показатель пожарной опасности (ПРГП) – П16 (категория А).
Класс пожарной опасности – П16.8.2.5.4.



ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний: № 23-1693-20-2 от 30.09.2015г., проведенных по ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 в ИЛ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, аттестат рег. № RA.RU.21CY01 от 27.07.2015 г., схема сертификации 5а.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества №РОСС RU.ИК11.К00111 от 22.06.2015г., выданный ОС СМК «Секаб» (№РОСС RU.0001.13ИК11), 111024, РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5.

ПОДПИСИ И ДАТЫ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

01.10.2015 по 21.07.2016



Заместитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Подпись

И.В. Глушенко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Е.Л. Остапенко
инициалы, фамилия