



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.MA09.B.00011

Серия RU № 0054270

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью
 "Томский центр сертификации и менеджмента",
 Адрес: Россия, 634004, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44,
 Фактический адрес: Россия, 634004, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44,
 Телефон: 3822700900 (доп. 13010), Факс: 3822700900 (доп. 13034), e-mail: rybalko_o@niki.ru
 Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10MA09, 28.05.2013, Федеральная служба по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Электрокабель "Кольчугинский завод",
 Адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3,
 Фактический адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3,
 ОГРН: 1023300711774, Телефон: 4924595333, Факс: 4924595333, E-mail: ekz@elcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Электрокабель "Кольчугинский завод",
 Адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3,
 Фактический адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные пожаробезопасные и огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, КВВГ-Пнг(A)-FRLS. Серийный выпуск, ТУ16.К19-11-2000 "Кабели силовые и контрольные пожаробезопасные и огнестойкие. Технические условия"


КОД ТН ВЭД ТС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768, ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 22 от 24.01.2014 испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", аттестат № РОСС RU.0001.21MA08 от 28.05.2013 по 28.05.2018, протокола испытаний № 10/ТС от 06.03.2014 испытательного центра кабельной продукции (ИЦ КП) АНОЦ "Секаб", аттестат рег. № РОСС RU.0001.21ME73 от 28.10.2011 по 28.10.2016, схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения кабелей: при температуре воздуха от +50 до -50 °С и относительной влажности воздуха 75%. Срок хранения кабелей: на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы кабелей - не менее 30 лет

Срок действия: 31.03.2014 до 30.03.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



ИЗГОТОВИТЕЛЬ (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

О.Э.Рыбалко
(инициалы, фамилия)

Ю.А.Мордвинов
(инициалы, фамилия)