



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MЮ62.B.01996

Серия RU № 0276635

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 775-48-45, факс: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62 выдан 01.12.2014 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель».

Основной государственный регистрационный номер: 1047855154489.

Место нахождения: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, 3

Фактический адрес: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, 3

Телефон: 8342 777667, факс: 8342 777667, адрес электронной почты: l.batina@saranskakabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель».

Место нахождения: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, 3

Фактический адрес: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, 3

ПРОДУКЦИЯ Кабели для сигнализации и блокировки с медными многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности, или в оболочке или защитном шланге из полиэтилена, марок СБМВБЭВнг-LS, СБМВБВнг-LS, СБМВБЭП, СБМВБП, СБМВБЭВБШнг-LS, СБМВБВБШнг-LS, СБМВБЭПББШп, СБМВБПББШп с числом пар 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, с номинальным сечением жил 1,0 мм²; с числом пар 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 16, с номинальным сечением жил 1,5 мм²; с числом пар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, с номинальным сечением жил 2,5 мм²; с числом пар 1, 2, 3, 4, 5, 6, с номинальным сечением жил 4,0 мм², на номинальное напряжение до 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-367-2006, ГОСТ 31995-2012.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний №23-04.ТР ТС от 07.05.2015 года.

Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21КБ34 действителен до 08.10.2018 года, фактический адрес: 430001, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3; акта анализа состояния производства № 02711АП от 22.04.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»; протокола сертификационных испытаний № ППБ-432/05-2015 от 05.05.2015 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", регистрационный № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Хранение кабелей соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012. Минимальный срок службы кабелей 20 лет.



25.05.2015

ПО

24.05.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.П. Филатчев

(инициалы, фамилия)

И.В. Жданов

(инициалы, фамилия)