

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ65.В.00016/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью: «Конструкторское Бюро Пожарной Автоматики». Адрес места нахождения: 410019, РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, поселок им. Пугачева Е.И. 2-й, линия 4-я, дом 128, литер А, офис 9 (3-й этаж). ОГРН: 1026402658920. Телефон: +78452228359, факс: +78452508796, электронная почта: kbra@rubezh.ru.

№ 0014449

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское Бюро Пожарной Автоматики». Адрес места нахождения: 410019, РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, поселок им. Пугачева Е.И. 2-й, линия 4-я, дом 128, литер А, офис 9 (3-й этаж). ОГРН: 1026402658920. Телефон: +78452228359, факс: +78452508796, электронная почта: kbra@rubezh.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "ЛСМ-пожсерт", адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2, этаж цок комн. 6Г. Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 4. Телефон: 4959846339, факс: 4959846339, электронная почта: pozhsert@lcmg.ru, регистрационный номер: RA.RU.11ПБ65, выдан Федеральной службой по аккредитации 06.06.2016 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Приборы управления оповещением пожарные SONAR SPM, модели согласно Приложению №1 (бланк № 0013294), выпускаемые по ПАСН.425532.010-02 ТУ. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

Код ОК034(ОКПД2) 26.30.50.123

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" п.п. согласно Приложению №2 (бланк № 0013295).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

№ 2209/ПА-19 от 31.05.2019 г., ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг", рег. № RA.RU.21ПБ78 от 20.05.2016 г.;

2. Протокол испытаний № 1Х/Н-30.05/19 от 30.05.2019 г., Испытательный центр "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" " ООО "Трансконсалтинг", рег. № RA.RU.21ЦИ01 от 01.06.2016 г.

1. Протокол испытаний

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат Системы Менеджмента Качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.АБ65.К00076 от 26.11.2018 г, выдан Органом по сертификации систем менеджмента Самара Федеральным Бюджетным Учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области», адрес: 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса д. 134. Рег. № RA.RU.13АБ65.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

04.06.2019

по 03.06.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

И.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of P. A. Kuznetsov

Р. А. Кузнецов

ИНИЦИАЛЫ ФАМИЛИИ

А. А. Козарицкий

ИНИЦИАЛЫ ФАМИЛИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ65.В.00016/19

(обязательная сертификация)

№ 0013294

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД		
26.30.50.123	Приборы управления оповещением пожарные SONAR SPM, модели:	ПАСН.425532.010-02 ТУ
	<ul style="list-style-type: none"> - SPM-A01012-AW; - SPM-A01012-DW; - SPM-A01025-AW; - SPM-A01025-DW; - SPM-A01050-AW; - SPM-A01050-DW; - SPM-B10025-AW; - SPM-B10025-AR; - SPM-B10025-DW; - SPM-B10025-DR; - SPM-B10050-AW; - SPM-B10050-AR; - SPM-B10050-DW; - SPM-B10050-DR; - SPM-B20100-AW; - SPM-B20100-AR; - SPM-B20100-DW; - SPM-B20100-DR; - SPM-C20025-AW; - SPM-C20025-AR; - SPM-C20025-DW; - SPM-C20025-DR; - SPM-C20050-AW; - SPM-C20050-AR; - SPM-C20050-DW; - SPM-C20050-DR; - SPM-C20100-AW; - SPM-C20100-AR; - SPM-C20100-DW; - SPM-C20100-DR. 	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature
ПОДПИСЬ

Р. А. Кузнецов

инициалы, фамилия

А. А. Козарицкий

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ65.В.00016/19

(обязательная сертификация)

Приложение №2

№ 0013295

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53325-2012	Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний	п.п. 7.7.1-7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.4.1, 7.4.3-7.4.5, 7.6.1.1-7.6.1.6, 7.6.1.8-7.6.1.14, 7.6.1.15 а) - 7.6.1.15 г), 7.6.1.16, 7.6.1.18, 7.6.2.2-7.6.2.4, 7.6.3.1, 7.6.3.1 а) - 7.6.3.1 в), 7.6.3.3, 7.6.3.4, 7.6.4



Руководитель (заместитель руководителя)
Фонда по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature
подпись

Р. А. Кузнецов

инициалы, фамилия

А. А. Козарицкий

инициалы, фамилия