



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME77.B.02445

Серия RU № 0297034

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (ООО «ЭЛМАШ»)
 Адрес (место нахождения), в том числе фактический адрес: РФ, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29. Телефон: +7(495)7812587; Факс: +7 (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com.
 Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU 0001.11ME77, 11.02.2015г., Росаккредитация.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод",
 Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 152916, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, (оф. 316), ОГРН: 1117610006480, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 3 по Ярославской обл. от 17.08.2011г., Телефон: +7-4855-297-797;
 Факс: +7-4855-297-778, E-mail: rkz@rkz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод",
 Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 152916, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, (оф. 316), ОГРН: 1117610006480, Телефон: +7-4855-297-797;
 Факс: +7-4855-297-778, E-mail: rkz@rkz.ru

ПРОДУКЦИЯ Провода и кабели пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, марок ПуВнг(А)-LS, ПугВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, ПугВВнг(А)-LS, КуВВнг(А)-LS, КугВВнг(А)-LS. Серийный выпуск в соответствии с ТУ 16-705.502-2011 «Провода и кабели пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 24 от 25.02.2016г.
 ИЛ КП ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU 0001.21КБ19 с 21.05.2013 по 30.09.2016г.);
 акта анализа состояния производства № АА-53/2016 от 03.03.2016г. ОС ООО «ЭЛМАШ»
 (рег. № РОСС RU 0001.11ME77 от 11.02.2015).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Класс пожарной опасности – П1Б.8.2.5.2. Минимальный срок службы - 20 лет. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69: в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения ЖЗ, вид климатического исполнения У, категория размещения 2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.03.2016 ПО 08.03.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
 (подпись)

Ю.Н. Никитин
 (инициалы, фамилия)

Р.Ю. Аминев
 (инициалы, фамилия)