



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU ME77 B 02503

Серия RU № 0287093

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (ООО «ЭЛМАШ»)
 Адрес (место нахождения), в том числе фактический адрес: РФ, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Телефон: +7(495)7812587; Факс: +7(495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015г., Росаккредитация.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод",
 Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 152916, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, (оф. 316), ОГРН: 1117610006480, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 3 по Ярославской обл. от 17.08.2011г. Телефон: +7-4855-297-797, Факс: +7-4855-297-778, E-mail: rkz@rkz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод",
 Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 152916, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, (оф. 316), ОГРН: 1117610006480, Телефон: +7-4855-297-797, Факс: +7-4855-297-778, E-mail: rkz@rkz.ru

ПРОДУКЦИЯ Кабели гибкие с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке на напряжение 660 В марок КГВВ, КГВВ-Т. Серийный выпуск в соответствии с ТУ 16 К02-19-2006 «Кабель гибкий с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке марки КГВВ. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 52 от 04.04.2016г. ИЛ КП ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU 0001.21КБ19 с 21.05.2013 по 30.09.2016г.); акта анализа состояния производства № АА-89/2016 от 12.04.2016г. ОС ООО «ЭЛМАШ» (рег. № РОСС RU.0001.11ME77 от 11.02.2015).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Класс пожарной опасности – О1.8.2.5.4. Минимальный срок службы – 8 лет. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69: в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения СЖЗ, вид климатического исполнения У, Т, категории размещения 4, 5. Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более 2 лет, под навесом – не более 5 лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.04.2016 **ПО** 13.04.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)

Ю.Н. НИКИТИН
(Инициалы, Фамилия)

Р.Ю. АМИНОВ
(Инициалы, Фамилия)