



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ME80.B.00006/19

Серия RU № 0150826

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»

111024, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, с. 1

Регистрационный номер RA.RU.11ME80 от 09.06.2015 г.

телефон +7 499 670-96-23, адрес электронной почты: secab@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Иркутсккабель»

место нахождения: 666033, Россия, Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная, 1

ОГРН 1023802256015, телефон +7 395-50 529-01, адрес электронной почты: secretary@irkutskkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Иркутсккабель»

место нахождения: 666033, Россия, Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная, 1

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальные переменные напряжения 0,66 и 1 кВ марок ВВГ, ВВГЭ, ВБШв, АВВГ, АВВГЭ, АВБШв, ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ВБШнг(А), АВВГнг(А), АВВГЭнг(А), АВБШнг(А), ПвВГ, ПвВГЭ, ПвБШв, АПвВГ, АПвВГЭ, АПвБШв, ПвБШнг(В), АПвБШнг(В), ПвБШп, АПвБШп

изготовлены в соответствии с ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8, 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 1917-К, 1918-К от 13.05.2019 г.; №№ 1919-К, 1920-К от 30.04.2019 г. проведенных в Испытательной лаборатории АНО «СибНИЦ» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ28); протокола испытаний № 88/С от 22.05.2019 г., проведенных в Испытательном центре по испытаниям кабельных изделий и кабельных материалов ОАО «ВНИИКП» (регистрационный номер RA.RU.22КБ13); протоколов испытаний №№ 11, 12, 13 от 06.06.2019 г., проведенных в Испытательном центре кабельной продукции АНОЦ «Секаб» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21ME73). Акта проверки стабильности производства № 4 от 22.05.2019 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.2, 5.3). Срок службы кабелей – не менее 30 лет. Условия транспортирования и хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.06.2019

ПО 06.06.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Изморова Татьяна Григорьевна

(ф.и.о.)

Трофимова Елена Борисовна

(ф.и.о.)