



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС

RU C-RU.ME80.B.00017/19

Серия RU

№ 0174898

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»

111024, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, с. 1

Регистрационный номер RA.RU.11ME80 от 09.06.2015 г.

телефон +7 499 670-96-23, адрес электронной почты: secab@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Иркутсккабель»

место нахождения: 666033, Россия, область Иркутская, город Шелехов, улица Индустриальная, 1

ОГРН 1023802256015, телефон +7 39550 529-05, адрес электронной почты: secretary@irkutskkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Иркутсккабель»

место нахождения: 666033, Россия, область Иркутская, город Шелехов, улица Индустриальная, 1

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ марок ВВГнг(A)-LS, ВВГЭнг(A)-LS, ВВГ-Пнг(A)-LS, ВБШнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, АВВГЭнг(A)-LS, АВВГ-Пнг(A)-LS, АВБШнг(A)-LS

изготовлены в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8, 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1858-И от 30.11.2018 г., проведенных в Испытательной лаборатории АНО «СибНИЦ» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ28); протокола испытаний № 60-И от 17.12.2018 г., проведенных в Испытательном центре кабельной продукции АНОЦ «Секаб» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21ME73). Акта проверки стабильности производства № 4 от 22.05.2019 г.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3, 5.4, 5.6). Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 30 лет. Кабели предназначены для общепромышленного применения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

01.11.2019

ПО

31.10.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Исюмова Татьяна Григорьевна

(Ф.И.О.)

Иванова Анна Константиновна

(Ф.И.О.)

