ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ME80.B.00021/19

Серия RU № 0209752

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»
111024, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, с. 1
Регистрационный номер RA.RU.11ME80 от 09.06.2015 г.
телефон +7 499 670-96-23, адрес электронной почты: secab@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Иркутсккабель»
место нахождения: 666033, Россия, область Иркутская, город Шелехов, улица Индустриальная, 1
ОГРН 1023802256015, телефон +7 39550 529-05, адрес электронной почты: secretary@irkutskkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Иркутсккабель»
место нахождения: 666033, Россия, область Иркутская, город Шелехов, улица Индустриальная, 1

ПРОДУКЦИЯ

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марок КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS с числом жил до 37 включительно изготовлены в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 1861-И от 18.12.2018 г., 1965-К от 31.10.2019 г., проведенных в Испытательной лаборатории АНО «СибНИЦ» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ28); протокола испытаний № 63-И от 17.12.2018 г., проведенных в Испытательном центре кабельной продукции АНОЦ «Секаб» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21ME73). **Акта проверки стабильности производства** № 4 от 22.05.2019 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия», ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3, 5.4, 5.6). Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 30 лет. Кабели предназначены для общепромышленного применения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.11.2019 **ПО** 28.11.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Изюмова Татьяна Григорьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Трофимова Елена Борисовна (Ф.И.О.)