



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME80.B.00070

Серия RU № 0042933

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»

Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5

тел.+7 (499) 670-96-23, тел./факс +7 (495) 362-58-39, e-mail [secab@mail.ru](mailto:secab@mail.ru),

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ME80 от 17.05.2013 г. по 13.05.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Иркутсккабель»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 666034, г. Шелехов Иркутской области,  
ул. Индустриальная, 1ОГРН 1023802256015, телефон (395-50) 529-01, факс (395-50) 529-04, e-mail: [info@irkutskkabel.ru](mailto:info@irkutskkabel.ru)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Иркутсккабель»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 666034, г. Шелехов Иркутской области,  
ул. Индустриальная, 1ОГРН 1023802256015, телефон (395-50) 529-01, факс (395-50) 529-04, e-mail: [info@irkutskkabel.ru](mailto:info@irkutskkabel.ru)

## ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на напряжения 0,66 и 1 кВ марок ВВГнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, ВВГ-Пнг(A)-LS, АВВГ-Пнг(A)-LS, ВВГЭнг(A)-LS, АВВГЭнг(A)-LS, ВВШвнг(A)-LS, АВВШвнг(A)-LS  
ТУ 16.К71-310-2001, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), статья 4 (см. Приложение – бланк № 0179984)

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 97-48/ТС от 13.11.2014 г., проведенных в испытательном центре кабельной продукции АНОЦ «Секаб», № РОСС RU.0001.21ME73 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г., Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5;

Протоколов сертификационных испытаний №№ 62-К, 63-К, 64-К от 25.11.2014 г., проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории АНО «СибНИЦ», № РОСС RU.0001.21KB28 от 23.04.2013 г. по 22.12.2015 г., Российская Федерация, 666030, г. Шелехов Иркутской области, ул. Индустриальная, 1;

Акта проверки стабильности производства № 7 от 27.03.2014 г., проведенной представителями ОС АНОЦ «Секаб», № РОСС RU.0001.11ME80 от 17.05.2013 г. по 13.05.2015 г., Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производить единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза (размером не менее 5 мм) на щек барабана, ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, и в товаросопроводительной документации. Срок службы кабелей – не менее 30 лет. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.12.2014 ПО 16.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.Г. Изюмова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.К. Иванова

(инициалы, фамилия)



