



№ ТС RU C-SE.ME77.B.01003

Серия RU № 0047325

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29 (фактический), Телефон: +74957812587, Факс: (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием


ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «АББ», Адрес: Российская Федерация, 117997, Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр. 2, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221, E-mail: office.cs@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ABB AB, Control Products, Адрес: Motorgränd 20, 72161 Västerås, Швеция

ПРОДУКЦИЯ Устройства плавного пуска электродвигателей серии PSE...*, где... максимальный рабочий ток (от 18А до 370А), номинальное рабочее напряжение (от 200 В до 600 В), номинальное напряжение управления (от 100 В до 250 В), Серийный выпуск в соответствии с EN 60947-4-2

КОД ТН ВЭД ТС 8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 30Н11ЕМ05 от 13.11.2013г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04, срок действия с 13.05.2010 по 13.05.2015), акт анализа состояния производства № АА-210/2013 от 29.10.2013 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия, срок хранения и срок службы указаны в сопроводительной документации изготовителя, схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.12.2013 ПО 12.12.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Ю.Н. НИКИТИН
(инициалы, фамилия)

В. А. ДРУЖИНИН
(инициалы, фамилия)