

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01520/26



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ ПАРИТЕТ" (ООО "ТПД ПАРИТЕТ"). Место нахождения: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г ПОДОЛЬСК. Адрес юридического лица: 108823, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г ПОДОЛЬСК, Ш РЯЗАНОВСКОЕ, Д. 9, ПОМЕЩ. 233. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025007509570. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5074008028. Телефон: +7 (495) 926-22-69, адрес электронной почты: info@paritet.su.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ ПАРИТЕТ" (ООО "ТПД ПАРИТЕТ"). Место нахождения: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г ПОДОЛЬСК. Адрес юридического лица: 108823, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г ПОДОЛЬСК, Ш РЯЗАНОВСКОЕ, Д. 9, ПОМЕЩ. 233. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 1. 108823, Россия, Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, Рязановское ш., д. 9; 2. 142184, Россия, Московская обл., г.о. Подольск, село Сыновое, квартал производственных территорий Сыновое, д. 81, стр. 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025007509570. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5074008028.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489, ИНН: 7719646780. Место нахождения: Г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Шнуры плоские с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с двумя медными многопроволочными жилами номинальным сечением от 0,12 до 2,5 мм² включительно, на напряжение до 42 В переменного тока или на напряжение 60 В постоянного тока, марки ШВПМ, выпускаемые по ТУ 3578-005-39793330-2010 «Шнуры плоские с поливинилхлоридной изоляцией. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.13.157

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 1, 8544 49 930 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 12439/РС от 27.01.2026 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 6347-АОП от 16.12.2025 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности кабельных изделий О1.8.2.5.4. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.2) - Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО1. Срок службы: не менее 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.01.2026 по 28.01.2031



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Литвинов В.А.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)